Príloha č.2

I/18 a I/21 Petič - Hanušovce n/Topľou

M 1:1000/1:250

Križovanie navrhovanej úpravy cesty I/18 s existujúcim 2x400kV vedením V477/V478 v rozpätí medzi stožiarmi č.100 a č.101

Námraz. oblasť: S – STN 33 3300

Exist. vodiče: 2x3x3x Starling, $\sigma_{-5°C+nn}$ =89,00 MPa, $c_{-5°C+nn}$=1166 m.
Rovnomerná námraza v celom kotevnom úseku.

Exist. vodiče: 2x3x3x Starling, $\sigma_{+40°C}$ =36,94 MPa, $c_{+40°C}$ =1139 m.

Exist. vodiče: 2x3x3x Starling, $\sigma_{-5°C+nn}$ =75,3 MPa, $c_{-5°C+nn}$ =986 m.
Námraza len v križovatkovom poli.