



ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLÁ

PÔDORYS 1:50
ĽAVÁ RÍMSA




PRAVÁ RÍMSA




PRIEČNY REZ- TVAR 1:20

RÍMSA VĽAVO



RÍMSA VPRAVO



ZVODIDLÁ

ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO SO ZVISLOU VÝPLŇOU, ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2 10,0 x 12,0 = 22,0 m
UKONČENIE MADLA MOSTNÉHO ZVODIDLA 4 x 2,0 m = 8,0 m

POUŽITÉ MATERIÁLY

OCEĽ

KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	S235
KOTEVNÉ SKRUTKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL	PODĽA PRÍSLUŠNÉHO TPV

PROTIKORÓZNA OCHRANA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ SPLŇAŤ TP 068 - PROTIKORÓZNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV PRE STUPEŇ KORÓZNEJ AGRESIVITY C4, VYSOKÁ, PODĽA STN ISO 9223, SO ŽIVOTNOSŤOU VYSOKOU - NAD 15 ROKOV.

PRÍKLAD SKLADBY PKO:

- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE, MINIMÁLNY STUPEŇ PRÍPRAVY POVRCHOV Sa 2½
- ZN-EP 80 µm
- MN-EP 100 µm
- VN-PUR 60 µm
- FAREBNÝ ODTIEŇ VRCHNÉHO NÁTERU URČÍ OBJEDNÁVATEĽ (STĹPKY, VÝPLŇ)

POZNÁMKY

- 1) JE NAVRHNUTÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO SO ZVISLOU VÝPLŇOU, ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2
- 2) Táto príloha je informatívna a slúži pre zhotovenie výrobnotechnickej dokumentácie (VTD)
- 3) DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU VYPRACOVAŤ V SÚLADE S TPV
- 5) VTD SPRACUJE ZHOTOVITEĽ A PREDLOŽÍ NA ODSÚHLASENIE AUTORSKÉMU DOZORU
- 6) PRE PODLIATIE PÄTNÝCH DOSIEK BUDE POUŽITÁ PLASTMALTA S PEVNOSŤOU V TLAKU MIN. 40 MPa A ODOLNÁ PROSTREDIU XF4, V MINIMÁLNEJ HRúbKE 10 mm
- 7) KOTEVNÉ SKRUTKY BUDÚ MAŤ KRYTKY MATÍC
- 8) PÄTNÁ DOSKA ZVODIDLA V SKLONE 4,0 % PODĽA PRIEČNEHO SKLONU RÍMSY

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

D.3 201-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. 68-024

Objednávateľ:



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičná výstavba a správa ciest Košice

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ DSP (DP):







Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11
831 03 Bratislava

HIP:

Ing. Rastislav Pisarcik

	Vypracoval	Bc. Vladimír Štefko		Zák. číslo	18BK21013
	Zodp. projektant	Ing. Rastislav Pisarcík		Dátum	11/2019
	Tech. kontrola	Ing. Anton Bajzecer		Stupeň	DSP (DP)
	Akcia			Počet formátov	5 x A4
	I/68 - 024 PRED ODB. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE MOST			Mierka	1:50/20
			Č. prílohy	Paré	10
Zhotoviteľ: Valbek s.r.o., stredisko Košice Rozvojová 2 040 11 Košice			Príloha ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLÁ		