

P4. Zmenová dokumentácia „a“

(Doplňujúci popis k predloženej zmenovej dokumentácii).

1) Časti projektovej dokumentácie, v ktorých sa zmena prejavila :

- ⇒ 100-ZAKLADANIE (ĽAVÝ MOST)
- ⇒ 200-ZAKLADANIE (PRAVÝ MOST)

2) Zoznam zmenených príloh projektovej dokumentácie :

- ⇒ 105a Zakladanie – ľavý most
- ⇒ 115a Sanačné opatrenia
- ⇒ 120a Vytýčenie zakladania a spodnej stavby – ľavý most a sanácia
- ⇒ 199a Výkaz výmer
- ⇒ 204a Zakladanie – pravý most
- ⇒ 220a Vytýčenie zakladania a spodnej stavby – pravý most
- ⇒ 299a Výkaz výmer

3) Popis zmien v jednotlivých výkresoch

Čistopis dokumentácie (časť 100 a 200) bol vypracovaný so zohľadnením informácií z doplnkového IGP (rok 2017). Z predložených výsledkov IGP vyplynula potreba sanácie územia v mieste opôr č.1,2. Sanácia územia sa skladala zo ŽB kotevného múru a drenážnych rebier. Rozsah sanačných opatrení zasahoval aj mimo ročné resp. trvalé zábery. Nakoľko pri niektorých pozemkoch by bolo dodatočné vysporiadanie značne časovo náročné a zároveň projektant obdržal aktuálne informácie zo stavby, došlo opätovnému prehodnoteniu rozsahu sanačných opatrení.

V rámci aktualizácie sanačných opatrení zostala poloha a tvar ŽB kotevného múru nezmenená, zmena nastala v úprave geometrie drenážnych rebier, tak aby minimalizovala problémy so zásahom do nevysporiadaných pozemkov. V rámci aktualizácie polohy drenážnych rebier, došlo k úprave polohy rebier: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V11 a V12. Zároveň došlo aj ku skráteniu dĺžky rebra V10.

Nakoľko geometria drenážnych rebier je vo výkresoch č.004, 104 a 203 zobrazená len informatívne, nebola kresba v týchto výkresoch aktualizovaná. Všetky zmeny v rámci geometrie rebier budú podrobne zdokumentované v dokumentácii DSRS.

Súčasťou vytýčenia je okrem výkresovej časti aj tabuľková časť dokumentácie (súbory *.xlsx). Do tabuľkovej časti vytýčenia bola, pre každý trvalý bod mosta doplnená súradnica „Z“. Pre všetky vytyčovací body bol doplnený popis, vysvetľujúci podrobnejšiu polohu vytyčovacieho bodu.

V Bratislave, október 2017

Vypracoval: Ing. Adrián SEDLÁK

Doplnenie : daný popis zmien je nevyhnutné priložiť k technickej správe. Predložené vysvetlenie, bude zároveň podkladom k vypracovaniu dokumentácie DSRS.