


Číslo spisu
OU-BY-OSZP-2026/000719-028

Bytča
21. 05. 2026



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. l) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 a ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „ODKANALIZOVANIE m.č. BYTČA A OBCÍ V OKRESE BYTČA: SO 04 ODKANALIZOVANIE OBCE PREDMIER, MARŠOVÁ – RAŠOV A m.č. BYTČA – HRABOVÉ a SO 05 ODKANALIZOVANIE OBCÍ JABLONOVÉ A SÚĽOV - HRADNÁ“, navrhovateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 29, že:

Navrhovaná činnosť „ODKANALIZOVANIE m.č. BYTČA A OBCÍ V OKRESE BYTČA: SO 04 ODKANALIZOVANIE OBCE PREDMIER, MARŠOVÁ – RAŠOV A m.č. BYTČA – HRABOVÉ a SO 05 ODKANALIZOVANIE OBCÍ JABLONOVÉ A SÚĽOV - HRADNÁ“, uvedená v predloženej zámere navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa pre navrhovanú činnosť „ODKANALIZOVANIE m.č. BYTČA A OBCÍ V OKRESE BYTČA: SO 04 ODKANALIZOVANIE OBCE PREDMIER, MARŠOVÁ – RAŠOV A m.č. BYTČA – HRABOVÉ a SO 05 ODKANALIZOVANIE OBCÍ JABLONOVÉ A SÚĽOV - HRADNÁ“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Zmeniť úsek trasovania vodohospodárskeho objektu „VÝTLAK B1“ z pozemkov registra C parcelné číslo 408/37, 408/36, 408/34, 408/32, a 408/33 na pozemky registra C parcelné číslo 394/24, 391/6 a na pôvodne plánovanom pozemku registra C parcelné číslo 403/7 v katastrálnom území Malá Bytča.
2. Rešpektovať cestné ochranné pásma v zmysle cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách na ochranu diaľnic, ciest, miestnych ciest a premávky na nich mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce. Ak ide o obec, ktorá nie je povinná

mat' územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce.

3. Požiadat' cestný správny orgán v zmysle § 11 cestného zákona o vydanie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme na celú stavbu, nakoľko stavba bude realizovaná aj mimo zastavaného územia obcí.
4. Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery ciest I/61, II/5007, III/2003 a III/2004.
5. Konzultovať akékoľvek zámery vo vzťahu k ceste I/61 s jej správcom – Slovenská správa ciest a k cestám II/507, III/2003 a III/2004 je potrebné konzultovať s jej správcom – Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a rešpektovať v plnom rozsahu ich podmienky uvedené v stanovisku.
6. Zosúladiť zásahy do dopravnej infraštruktúry s plánovanou rekonštrukciou a výstavbou dopravnej infraštruktúry.
7. Využívať technológie minimalizujúce zásahy do dopravnej infraštruktúry, najmä v oblastiach križovania cestných komunikácií – používať bezvýchopové technológie ako napr. horizontálne riadené vŕtanie (HDD), mikrotunelovanie, pretláčanie potrubia a i..
8. Požiadat' orgán ochrany prírody - okresný úrad v sídle kraja o vydanie súhlasu podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. na umiestnenie stavby v štvrtom stupni ochrany prírody (t. j. na územie medzi obcami Jablonové a Súľov – Hradná).
9. Informovať bezodkladne Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov orgánu ochrany prírody.
10. Nezasiahnúť stavbou do ochranného pásma chráneného stromu - Lipy v Súľove, ktoré je vymedzené ako územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu. V prípade trasovania v jeho ochrannom pásme je potrebné požiadať okresný úrad v sídle kraja o vydanie výnimky zo zákazu činnosti na umiestnenie stavby v ochrannom pásme chráneného stromu – Lipy v Súľove podľa § 49 ods. 7 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z..
11. Požiadat' okresný úrad v prípade možného výrubu drevín na pobrežných pozemkoch, príp. v korytách vodných tokov o vydanie povolenia na niektoré činnosti v zmysle ustanovenia § 23 vodného zákona.
12. Minimalizovať zásahy do koryta vodných tokov, ktoré budú jednotlivé kanalizačné stoky križovať. Uprednostniť križovanie kanalizačných stok pretlakom. Zároveň situovať štartovaciu a vytáhovacia montážnu jamu v rámci pretlaku vodných tokov mimo jestvujúcich brehových porastov. Uviesť korytá a pobrežné pozemky do pôvodného stavu.
13. Umiestniť trasy kanalizácie vedené v súbehu s vodným tokom v maximálnej nožnej miere mimo pobrežné pozemky, čerpacie stanice v k. ú. Jablonové umiestniť tam, kde je to priestorovo možné, mimo ochranné pásmo vodného toku.
14. Minimalizovať výruby drevín na nevyhnutnú mieru iba na miesta priamo zasiahnuté výstavbou.
15. V prípade kolízie navrhovanej trasy kanalizácie s brehovými porastami a drevinami rastúcimi mimo les a nutnosti ich výrubu je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy o súhlas, resp. povolenie na výrub drevín, podľa toho či pôjde o dreviny na pobrežných pozemkoch alebo mimo nich.
16. Výkopovú zeminu zo stavby, stavebný materiál, odpad a pod. ukladať na vopred určenom a schválenom mieste, mimo územie regionálnych biokoridorov, nadregionálneho biocentra, pobrežných pozemkov (definícia podľa Zákona NR SR č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov) a pozemkov v 4. stupni ochrany mimo jestvujúcich spevnených plôch v rámci zastavaných plôch a nádvorí, rovnako na týchto pozemkoch neparkovať stroje, mechanizmy.
17. Nepoužívať pri odstraňovaní inváznych rastlín v koryte a na pobrežných pozemkoch plošne chemický spôsob likvidácie, najmä aplikáciu herbicídov.
18. Oznámiť začiatok stavebných prác v dotyku s vodným tokom Správe CHKO Strážovské vrchy 3 dni vopred.
19. Na križovanie vodných tokov kanalizačnými stokami a kanalizačnými prípojkami a na ich umiestnenie v koryte vodného toku je potrebný súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. 5 zákona.
20. Požiadat' v prípade kolízie navrhovanej trasy kanalizácie s brehovými porastami a drevinami rastúcimi mimo les a nutnosti ich výrubu príslušný orgán štátnej správy o súhlas, resp. povolenie na výrub drevín, podľa toho či pôjde o dreviny na pobrežných pozemkoch alebo mimo nich.
21. Umiestniť čerpaciu stanicu ČS1 Súľov mimo ochranné pásmo vodného toku spôsobom, aby nebolo potrebné zasiahnuť do prilahlých brehových porastov a nelesnej stromovej vegetácie.

22. Umiestniť Stoku „I11“ v úseku od napojenia na stoku „I10“ po šachtu Š5 v koryte vodného toku iba za predpokladu preukázania, že iný spôsob trasovania a odkanalizovania príľahlých nehnuteľností nie je možné realizovať, napr. z dôvodu výškových pomerov alebo neprimerane vysokých nákladov a pod..
23. Neupravovať v prípade križovania neupraveného vodného toku, najmä v časti Hradná, brehy a dno koryta betónovým opevnením, ani dlažbou s betónovým špárovaním, ani iným spôsobom, ktoré by zamedzilo komunikácii vôd v koryte vodného toku s okolitým prostredím, minimalizovať aj využitie úpravy kamennou rovnatinou.
24. Neupravovať v prípade križovania upraveného koryta vodného toku po dokončení obnovy opevnenia dno koryta spôsobom, ktorý by izoloval dno od okolitého prostredia (dlažba alebo lomový kameň v betónovom lôžku, betónovanie a pod.), dno ponechať s prirodzeným povrchom.
25. Realizovať križovanie vodných tokov kolmo na os toku.
26. Odstrániť v trase kanalizácie a z územia dotknutého výstavbou pred začiatkom výkopových prác všetky invázne dreviny, kroviny a rastliny povinnosť podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MŽP č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a v súlade s ustanoveniami Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297, doručil dňa 24. 03. 2026 Okresnému úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len ako „okresný úrad“), v súlade s § 18 ods. (2) písm. b) a podľa § 29 ods. (1) písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon EIA“) oznámenie o navrhovanej činnosti „ODKANALIZOVANIE m.č. BYTČA A OBCÍ V OKRESE BYTČA: SO 04 ODKANALIZOVANIE OBCE PREDMIER, MARŠOVÁ – RAŠOV A m.č. BYTČA – HRABOVÉ a SO 05 ODKANALIZOVANIE OBCÍ JABLONOVÉ A SÚLOV - HRADNÁ“ (ďalej len ako „navrhovaná činnosť“), vypracované podľa prílohy č. 9 k zákonu EIA spracovateľom HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, IČO: 35 703 377.

Ide o novú činnosť, pričom navrhovaná činnosť dosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona EIA a to v rámci tabuľky 2. Vodné hospodárstvo., konkrétne bodu 6. „Komunálne čistiarene odpadových vôd alebo kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov“ (prahová hodnota časti B – zisťovacie konanie – navrhovaná kanalizácia bude pre 5 200 EO) a preto bolo potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa zákona EIA.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B zákona EIA.

Okresný úrad následne upovedomil listom č. OU-BY-OSZP-2026/000719-002 zo dňa 09. 04. 2026 o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. (4) zákona EIA zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o predložení zámeru o navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Príslušný orgán zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne okresný úrad podľa § 29 ods. (4) zákona EIA dňa 09. 04. 2026 zverejnilo oznámenie o navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/odkanalizovanie-m-c-bytca-obci-v-okrese-bytca:-so-04-odkanalizovanie-o>

Na tejto adrese okresný úrad zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. (1) zákona EIA.

Podľa § 29 ods. (5) zákona EIA lehota na doručenie písomných stanovísk k navrhovanej činnosti bola stanovená na 21 dní od doručenia oznámenie o navrhovanej činnosti. Posledný deň lehoty na doručenie stanovísk bol 30. 04. 2026. V stanovenej lehote bolo doručených 15 písomných stanovísk. Po stanovenej lehote boli doručené 2 písomné stanoviská od dotknutých orgánov a to od Okresného úradu Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja a od Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, na ktoré okresný úrad prihlíada a v čase konania prerokovania navrhovanej činnosti dňa 04. 05. 2026 bili vznesené pripomienky od 1 dotknutého orgánu a to od Žilinského samosprávneho kraja, na ktoré okresný úrad prihlíada.

Obec Predmier ako dotknutá obec informovala verejnosť o zámere navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli od 09. 04. 2026 do 01. 05. 2026. Obec Jablonové ako dotknutá obec informovala verejnosť o zámere navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli od 10. 04. 2026 do 04. 05. 2026. Obec Maršová - Rašov ako dotknutá obec informovala verejnosť o zámere navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli od 09. 04. 2026 do 04. 05. 2026. Obec Súľov - Hradná ako dotknutá obec informovala verejnosť o zámere navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli od 10. 04. 2026 do 04. 05. 2026. Mesto Bytča informovala verejnosť o zámere navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli od 16. 04. 2026 do 07. 05. 2026.

Podľa § 29 ods. (4) zákona EIA sa dňa 04. 05. 2026 na okresnom úrade v súlade s § 29 ods. (7) zákona EIA uskutočnilo ústne pojednávanie za prítomnosti spracovateľa zámeru, navrhovateľa a zástupcov dotknutých orgánov a dotknutých obcí, predmetom ktorého bolo prerokovanie doručených písomných stanovísk.

Stanoviská doručené v zákonom stanovenej lehote okresnému úradu:

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, stanovisko č. ORHZ-ZA1-2026/000486-002 zo dňa 13. 04. 2026, doručené dňa 13. 04. 2026:

„Z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladáme vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“

Okresný úrad: berie na vedomie.

2. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-2026/044861/2/GAJ zo dňa 15. 04. 2026, doručené dňa 20. 04. 2026:

„Uvedený strategický dokument z nášho hľadiska nemá negatívny dopad na krajinu a zhoršenie súčasného stavu životného prostredia, a preto ho nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Pripomienky:

1. Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce rešpektovať cestné ochranné pásma v zmysle cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce.

2. Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery ciest I/61, II/5007, III/2003 a III/2004.

3. Nakoľko stavba bude realizovaná aj mimo zastavaného územia obcí, navrhovateľ bude povinný požiadať tunajší cestný správny orgán v zmysle § 11 cestného zákona o vydanie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme na celú stavbu.

4. Akékoľvek zámery vo vzťahu k ceste I/61 je potrebné konzultovať s jej správcom – Slovenská správa ciest a k cestám II/507, III/2003 a III/2004 je potrebné konzultovať s jej správcom – Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a rešpektovať v plnom rozsahu ich podmienky uvedené v stanovisku.

Okresný úrad: berie na vedomie. Podmienky v celom rozsahu sú vyhodnotené ako opodstatnené a sú prenesené do výroku záväzného stanoviska.

3. Obec Predmier, stanovisko č. 97/2026 zo dňa 21. 04. 2026, doručené dňa 21. 04. 2026:

„Ako dotknutá obec Predmier s navrhovanou činnosťou súhlasíme bez pripomienok a nežiadame o pokračovanie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA.“

Okresný úrad: berie na vedomie.

4. Obec Súľov - Hradná, stanovisko č. 98/2026 zo dňa 20. 04. 2026, doručené dňa 22. 04. 2026:

„Ako dotknutá obec Súľov - Hradná s navrhovanou činnosťou súhlasíme bez pripomienok a nežiadame o pokračovanie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA.“

Okresný úrad: berie na vedomie.

5. Ministerstvo dopravy SR, sekcia stratégie a plánovania, stanovisko č. 15992/2026/SSP/39054 zo dňa 20. 04. 2026, doručené dňa 21. 04. 2026:

„MD SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Odkanalizovanie m. č. Bytča a obcí v okrese Bytča“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania. Zároveň žiadame rešpektovať nasledovné požiadavky:

1. Žiadame zosúladiť zásahy do dopravnej infraštruktúry s plánovanou rekonštrukciou a výstavbou dopravnej infraštruktúry.

2. Odporúčame využívať technológie minimalizujúce zásahy do dopravnej infraštruktúry, najmä v oblastiach križovania cestných komunikácií – používať bezvýkopové technológie ako napr. horizontálne riadené vŕtanie (HDD), mikrotunelovanie, pretláčanie potrubia a i..

Okresný úrad: berie na vedomie. Podmienky č. 1. a 2. sú vyhodnotené ako opodstatnené, na ktoré je potrebné upozorniť, rešpektovať ich a sú prenesené do podmienok záväzného stanoviska.

6. Obec Jablonové, stanovisko č. 98/2026 zo dňa 22. 04. 2026, doručené dňa 23. 04. 2026:

„Ako dotknutá obec Jablonové s navrhovanou činnosťou súhlasíme bez pripomienok a nežiadame o pokračovanie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA.“

Okresný úrad: berie na vedomie.

7. Obec Maršová - Rašov, stanovisko č. T-83-001/2026 zo dňa 20. 04. 2026, doručené dňa 23. 04. 2026:

„Ako dotknutá obec Maršová - Rašov s navrhovanou činnosťou súhlasíme bez pripomienok a nežiadame o pokračovanie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA.“

Okresný úrad: berie na vedomie.

8. Okresný úrad Bytča, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OU-BY-OSZP-2026/000777-003 zo dňa 22. 04. 2026, doručené dňa 22. 04. 2026:

„Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti a nežiada pokračovať v procese posudzovania za dodržania nasledovných podmienok:

1. Postupovať pri realizácii stavebných prác, ktorou môže dôjsť k ohrozeniu, k poškodeniu alebo zničeniu rastlín alebo živočíchov, alebo ich biotopov tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu (§ 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.).

2. Informovať bezodkladne Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov orgánu ochrany prírody.

3. Požiadat' orgán ochrany prírody - okresný úrad v sídle kraja o vydanie súhlasu podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. na umiestnenie stavby v štvrtom stupni ochrany prírody (t. j. na územie medzi obcami Jablonové a Súľov – Hradná).

4. Požiadat' orgán ochrany prírody - okresný úrad v sídle kraja o stanovisko podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k posúdeniu realizácie stavby na Územie európskej sústavy chránených území Natura 2000.

5. Nezasiahnúť stavbou do ochranného pásma chráneného stromu - Lipy v Súľove, ktoré je vymedzené ako územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu. V prípade trasovania v jeho ochrannom pásme je potrebné požiadať okresný úrad v sídle kraja o vydanie výnimky zo zákazu činnosti na umiestnenie stavby v ochrannom pásme chráneného stromu – Lipy v Súľove podľa § 49 ods. 7 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.

6. Minimalizovať zásahy do koryta vodných tokov, ktoré budú jednotlivé kanalizačné stoky križovať. Uprednostniť križovanie kanalizačných stok pretlakom. Zároveň situovať štartovaciu a vyťahovaciu montážnu jamu v rámci pretlaku vodných tokov mimo jestvujúcich brehových porastov.

7. Požiadat' v prípade kolízie stavby s jestvujúcimi drevinami a krovitým porastom nachádzajúcich sa mimo koryta vodného toku alebo mimo pobrežných pozemkov jednotlivých obcí o súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. Príslušný súhlas na výrub za hranicami zastavaného územia obce vydáva Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie. Súhlas na výrub v zastavanom území obce vydávajú príslušné obce v jednotlivých katastrálnych územiach.

8. Postupovať počas realizácie stavebných prác a pohybu ťažkej techniky v bezprostrednej blízkosti drevín v rámci brehových porastov a drevín rastúcich mimo les v súlade s Arboristickým štandardom č. 2: Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Nitra 2018 a technickou normou - STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.“

Okresný úrad: berie na vedomie. Podmienky č. 1., 4., 7., 8. sa týkajú dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať. Na základe uvedeného tieto pripomienky nie je potrebné

zapracovať do podmienok záväzného stanoviska. Podmienky 2., 3., 5. a 6. sú vyhodnotené ako opodstatnené a boli premietnuté do podmienok záväzného stanoviska.

9. Ministerstvo životného prostredia BA, sekcia vôd, stanovisko č. 11618/2026-4.1, 22307/2026 zo dňa 21. 04. 2026, doručené dňa 22. 04. 2026:

„Projektovaná kapacita čistiarene odpadových vôd v Bytči je 28 000 EO, využitie za rok 2024 bolo 16 976 EO. Obce Predmier, Maršová - Rašov, Jablonové a Súľov - Hradná predstavujú spolu 4 310 obyvateľov, preto je možné ich odkanalizovať stokovou sieťou na ČOV Bytča. Na predmetnú čistiareň sú aktuálne pripojené aglomerácie nad 2 000 EO, a to Bytča (zložená z obcí Bytča, Kolárovice, Kotešová, Petrovice, Veľké Rovné) a Hvozdnica (zložená z obcí Hvozdnica a Štiavnik). Obce Predmier, Maršová -Rašov, Jablonové a Súľov - Hradná sú zaradené do zoznamu aglomerácií pod 2 000 EO a zároveň sú podľa Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021-2027 (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>) zaradené do samostatných kanalizačných systémov, čo znamená, že by odkanalizovanie daných obcí pod 2 000 EO malo byť riešené samostatne. Ak je však možnosť, aby boli odkanalizované na spoločnú ČOV v Bytči, daný návrh vítame. Upozorňujeme však na riešenie financovania, nakoľko na čerpanie z EÚ fondov sú oprávnené len aglomerácie nad 2 000 EO, ktoré nespĺňajú smernicu o čistení komunálnych odpadových vôd. Aglomerácie pod 2 000 EO sú financované z Environmentálneho fondu.“

Okresný úrad: berie na vedomie. Stanovisko je vyhodnotené ako informatívne. Na základe uvedeného túto pripomienku nie je potrebné zapracovať do podmienok záväzného stanoviska.

10. Okresný úrad Bytča, úsek štátnej vodnej správy, stanovisko č. OU-BY-OSZP-2026/000779-002 zo dňa 23. 04. 2026, doručené dňa 24. 04. 2026:

„Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie súhlasíme s navrhovanou činnosťou a odporúčame ukončiť proces v štádiu zisťovacieho konania, nepožadujeme pokračovať v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie za dodržania nasledovných podmienok:“

1. Pri trasovaní kanalizačných potrubí a pri umiestňovaní iných trvalých objektov súvisiacich s vodnou stavbou je potrebné rešpektovať korytá vodných tokov, ich pobrežné pozemky, ochranné pásma a inundačné územia.

2. Požiadat okresný úrad v prípade možného výrubu drevín na pobrežných pozemkoch, príp. v korytách vodných tokov o vydanie povolenia na niektoré činnosti v zmysle ustanovenia § 23 vodného zákona.“

Okresný úrad: berie na vedomie. Podmienky okresný úrad vyhodnocuje ako opodstatnené a sú prenesené do výroku záväzného stanoviska.

11. Obvodný banský úrad v BB, stanovisko č. OBUBB_1455-1915/2026-I zo dňa 24. 04. 2026, doručené dňa 24. 04. 2026:

„OBÚ v Banskej Bystrici, ako dotknutý orgán štátnej správy v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie žiada v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o predĺžení lehoty o 15 dní na vydanie stanoviska. Dôvodom žiadosti je zistená skutočnosť, že pozemky registra C parcelné číslo 408/37, 408/36, 408/35, 408/34, 408/32, 408/33, 403/7, 403/3, 403/6, 408/1 v katastrálnom území Malá Bytča (zahrnuté v dokumente pre zámer navrhovanej činnosti, v bode 5 „Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo)“ sa nachádzajú v chránenom ložiskovom území (ďalej len „CHLÚ“) Malá Bytča. CHLÚ Malá Bytča je určené organizácii SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO 36 512 907 (ďalej len „SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY“) na ochranu a využívanie výhradného ložiska štrkopieskov. Tiež bolo zistené, že pozemky registra C parcelné číslo 520/3, 617 v katastrálnom území Jablonové sa nachádzajú v CHLÚ Jablonové. CHLÚ Jablonové je určené organizácii Kamenivo Nord 2 s.r.o., Nerudova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 46 588 761 (ďalej len „Kamenivo Nord 2“), na ochranu a využívanie výhradného ložiska stavebného kameňa. OBÚ v Banskej Bystrici si v tejto súvislosti potrebuje zabezpečiť podklady pre vydanie vyjadrenia.

Okresný úrad: berie na vedomie. Okresný úrad povolil predĺženie lehoty na zaslanie stanoviska.

12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, stanovisko č. OBUBB_1455-1915/2026-I zo dňa 24. 04. 2026, doručené dňa 24. 04. 2026:

„Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť pri zámere navrhovanej činnosti posúdené podrobnejšie.

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písmena b) zákona č. 143/1998Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), Vám oznamuje, že riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len „OP“) Letiska Žilina (ďalej len „letisko“), určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575, zo dňa 29.03.2027 v spojení s rozhodnutím Leteckého úradu o OP vizuálnych

leteckých pozemných zariadení na letisku č. 11367/313-3949-OP/2009 zo dňa 01.02.2010, z ktorých vyplývajú nasledovné zákazy a obmedzenia:

1. Výškové obmedzenie stavieb (objekty vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich vrcholoch a strechách / komíny, vzduchotechnika, reklamné zariadenia/logá, antény, technológie a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy/vrátane najvyššieho bodu stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby (veža, tiahlo, maximálny zdvih

ramena žeriava, betónpumpy a pod.)/, je určené:

a) OP vnútornej vodorovnej roviny letiska s obmedzujúcou nadmorskou výškou 355,0 m n.m. Bpv, t. j. 47,5 m od úrovne pôvodného terénu v závislosti od polohy posudzovaného bodu (pri úrovni terénu 307,5 m n.m. Bpv, ktorý bol prevzatý z webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS (DMR5.0);

b) OP vzletových a približovacích priestorov v rozmedzí nadmorských výšok 377,0 – 400,0 m n.m. Bpv, t. j. v rozmedzí výšok cca 70,0 – 92,0 m od úrovne pôvodného terénu, v závislosti od polohy posudzovaného bodu, pričom obmedzujúca výška na pozemku stúpa v sklone 1:50 /2,0%/ v smere od predĺženej osi letiska.

Keďže sa jednotlivé OP prelínajú, záväznou nadmorskou výškou je výška stanovená OP s nižšou hodnotou.

2. Zákaz vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť spoľahlivú činnosť vizuálnych leteckých pozemných zariadení a bezpečnosť leteckej prevádzky (OP svetelnej zostupovej sústavy). Určených v rozsahu:

a) OP svetelnej približovacej sústavy v rozmedzí nadmorských výšok 413,0 – 438,0 m n.m.

Bpv;

b) OP svetelnej zostupovej sústavy v rozmedzí nadmorských výšok 469,0 – 535,0m n.m. Bpv;

3. Zákaz realizovať nové vzdušné vedenia, prípojky a prekládky vedenia VN a VVN, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky; ich realizácia podlieha súhlasu Dopravného úradu (OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN letiska);

4. Zákaz používať na povrchovú úpravu stavebných objektov, prípadne na povrchovú úpravu iných objektov a zariadení materiály a farby s reflexnou úpravou, resp. použiť takú úpravu, ktorá svojím charakterom nemôže odpútať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ju oslepiť; svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie areálu, spevnených plôch, komunikácií a pod. musí byť nasmerovaný priamo na povrch osvetľovanej plochy tak, aby nemohlo dôjsť k oslepuvaniu a klamanu posádok lietadiel. (OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska);

5. V časti riešeného územia nachádzajúcej sa v k. ú. Veľká Bytča je zakázané vytvárať vodné plochy, štrkopieskové jamy zaplnené spodnou vodou, čističky odpadových vôd, silážne žľaby a jamy, otvorené hnojiská, hydinárne, bažantnice, sústredené chovy dobytky, strediská zberu a spracovanie biologických odpadov, poľnohospodárske stavby a vykonávanie činností, ktoré by mohli spôsobiť nadmerný výskyt vtáctva v okolí letiska alebo ktoré by mohli mať negatívny vplyv na letovú prevádzku na letisku alebo v jeho okolí. Umiestnenie stavieb, alebo vykonávanie činností vo vonkajšom ornitologickom OP je možné povoliť iba na základe dohody s prevádzkovateľom letiska a po prijatí opatrení na obmedzenie výskytu živočíchov v OP; (vonkajšie ornitologické OP)

6. V riešenom území je zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP bez laserového žiarenia);

7. V riešenom území je zákaz umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako 5 μW/cm², ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrkového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla by byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky (OP proti laserovému žiareniu).

Predložený zámer navrhovanej činnosti rešpektuje OP letiska. Predmetné zákazy a obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem letiska žiadame pri realizácii stavby rešpektovať.

Okresný úrad: berie na vedomie. Podmienky upozorňujú na dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti civilného letectva, majú všeobecný upozorňujúci charakter. Z charakteru stavby nevyplýva, že by jej realizáciou a následným užívaním mohlo dochádzať k porušovaniu vyššie uvedených podmienok. Na základe uvedeného pripomienky sú vyhodnotené ako neopodstatnené a nie je potrebné ich zapracovať do podmienok záväzného stanoviska.

13. Okresný úrad Bytča, úsek štátnej ochrany ovzdušia, stanovisko č. OU-BY-OSZP /2026/000869-2/Koc zo dňa 29. 04. 2026, doručené dňa 29. 04. 2026:

„Navrhujeme proces posudzovania ukončiť v zisťovanom konaní s podmienkou:

1. Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné využiť všetky technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.“

Okresný úrad: berie na vedomie. Podmienka poukazuje na dodržiavanie všeobecne platnej legislatívy.

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, stanovisko č. RÚVZZA/

OHŽPaZ/1368/4543/2026 zo dňa 29. 04. 2026, doručené 29. 04. 2026:

„Vybudovaním kanalizácie sa očakáva zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a rozvoj dotknutých obcí. Negatívne vplyvy na urbánny komplex sa neočakávajú. Orgán verejného zdravotníctva bude posudzovať stavbu v konaní o stavebnom zámere, alebo pri doložke súladu projektu stavby samostatne.“

Okresný úrad: berie na vedomie.

15. Mesto Bytča, oddelenie výstavby a ŽP, stanovisko č. 284/2026-2, doručené 30. 04. 2026:

„Mesto Bytča proti predloženému oznámeniu nemá námietky.“

Okresný úrad: Berieme na vedomie.

Stanoviská doručené po zákonom stanovenej lehote okresnému úradu, na ktoré okresný úrad prihliada:

16. Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. stanoviska OU-BY-OSZP1-2026/044404-005 zo dňa 04. 05. 2026:

„Okresný úrad Žilina, po preskúmaní dostupných podkladov zistil a konštatuje, že navrhovaná činnosť pravdepodobne nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na najbližšie územia sústavy NATURA 2000.

Z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny, Okresný úrad Žilina nepredpokladá významný negatívny vplyv plánovanej činnosti na predmetné územia v k. ú. Predmier, Maršová-Rašov, Hrabové, Jablonové a Súľov-Hradná, za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

A) Pripomienky pre Odkanalizovanie obcí Predmier, Maršová-Rašov a m. č. Bytča-Hrabové“ v k. ú. Maršová-Rašov, Predmier a Hrabové:

1. Trasu kanalizácie v súbehu s vodným tokom umiestniť podľa možnosti mimo pobrežné pozemky.
2. Pri stavebných prácach minimalizovať zásahy do koryta vodných tokov, ktoré budú jednotlivé kanalizačné stopy križovať, následne uviesť korytá a pobrežné pozemky do pôvodného stavu, uprednostniť križovanie pretlakom.
3. Zamedziť vstup mechanizmov do koryta vodných tokov.
4. V prípade kolízie navrhovanej trasy kanalizácie s brehovými porastami a drevinami rastúcimi mimo les a nutnosti ich výrubu je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy o súhlas, resp. povolenie na výrub drevín, podľa toho či pôjde o dreviny na pobrežných pozemkoch alebo mimo nich.
5. Minimalizovať výruby drevín na nevyhnutnú mieru iba na miesta priamo zasiahnuté výstavbou.
6. Počas realizácie stavebných prác a pohybu ťažkej techniky v bezprostrednej blízkosti drevín v rámci brehových porastov a drevín rastúcich mimo les postupovať a urobiť opatrenia proti možnému poškodeniu drevín v súlade s Arboristickým štandardom č. 2: Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Nitra 2018 a technickou normou STN 83 7010.
7. V prípade ponechania otvorených výkopových jám výkopy zabezpečiť proti pádu a uväzneniu živočíchov vo výkope.
8. Výkopovú zeminu zo stavby a stavebný materiál ukladať na vopred určenom a schválenom mieste, najmä mimo územie regionálneho biokoridoru a pobrežných pozemkov (definícia podľa Zákona NR SR č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov).
9. Pri zásypoch a obsypoch je potrebné použiť prednostne pôvodnú výkopovú zeminu, prípadne zeminu, ktorá nebude kontaminovaná semenami, podzemkami alebo úlomkami častí invázy rastlín, aby sa predišlo nekontrolovanému šíreniu invázy druhov rastlín a drevín do prírodného prostredia.
10. V trase kanalizácie a z územia dotknutého výstavbou odstrániť pred začiatkom výkopových prác všetky invázne dreviny, kroviny a rastliny (povinnosť podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázy druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
11. Odstraňovanie invázy druhov rastlín realizovať v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MŽP č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázy druhov (ďalej len vyhláška).
12. Pri odstraňovaní jedincov druhu javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), agát biely (*Robinia pseudoacacia*) a pajaseň žiakatý (*Ailanthus altissima*) dôsledne zabezpečiť ich odstránenie z lokality a ich vhodnú likvidáciu tak, aby sa zabránilo ich šíreniu do okolia alebo na nové lokality, v súlade s ustanoveniami vyhlášky.
13. Pri odstraňovaní jedincov rodu pohánkovec sp. (*Fallopia* sp.) dôsledne zabezpečiť odstránenie všetkých nadzemných častí rastliny z lokality a ich vhodnú likvidáciu tak, aby sa zabránilo ich šíreniu do okolia alebo na nové lokality (napr. aj spaľovaním zvyškov na lokalite v súlade s ustanoveniami zákona Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

14. Pri odstraňovaní inváznych rastlín v koryte a na pobrežných pozemkoch nepoužívať plošne chemický spôsob likvidácie, najmä aplikáciu herbicídov.
15. V blízkosti vodných tokov používať iba mechanizmy a stroje v nezávadnom technickom stave, neumývať, neopravovať mechanizmy a stroje v bezprostrednej blízkosti vodného toku,
16. vzniknutý odpad likvidovať v súlade s platnou legislatívou.
17. Začiatok stavebných prác v dotyku s vodným tokom oznámiť Správe CHKO Strážovské vrchy 3 dni vopred.
- B) Pripomienky pre Odkanalizovanie obcí Jablonové a Súľov-Hradná“ v k. ú. Predmier, Jablonové a Súľov-Hradná:
18. Na križovanie vodných tokov kanalizačnými stokami a kanalizačnými prípojkami a na ich umiestnenie v koryte vodného toku je potrebný súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. 5 zákona.
19. Trasy kanalizácie vedené v súbehu s vodným tokom umiestniť v maximálnej možnej miere mimo pobrežné pozemky, čerpacie stanice v k. ú. Jablonové umiestniť tam, kde je to priestorovo možné, mimo ochranné pásmo vodného toku.
20. Čerpaciu stanicu ČS1 Súľov umiestniť mimo ochranné pásmo vodného toku spôsobom, aby nebolo potrebné zasiahnuť do prilahlých brehových porastov a nelesnej stromovej vegetácie.
21. Stoku „I11“ v úseku od napojenia na stoku „I10“ po šachtu Š5 umiestniť v koryte vodného toku iba za predpokladu preukázania, že iný spôsob trasovania a odkanalizovania prilahlých nehnuteľností nie je možné realizovať, napr. z dôvodu výškových pomerov alebo neprimerane vysokých nákladov a pod..
22. Pri stavebných prácach minimalizovať zásahy do koryta vodných tokov, ktoré budú jednotlivé kanalizačné stoky a prípojky križovať alebo pôjdu s nimi v súbehu, následne uviesť korytá a pobrežné pozemky do pôvodného stavu.
23. V prípade križovania neupraveného vodného toku, najmä v časti Hradná, neupravovať brehy a dno koryta betónovým opevnením, ani dlažbou s betónovým špárovaním, ani iným spôsobom, ktoré by zamedzilo komunikácií vôd v koryte vodného toku s okolitým prostredím, minimalizovať aj využitie úpravy kamennou rovinaninou.
24. V prípade križovania upraveného koryta vodného toku po dokončení obnovy opevnenia neupravovať dno koryta spôsobom, ktorý by izoloval dno od okolitého prostredia (dlažba alebo lomový kameň v betónovom lôžku, betónovanie a pod.), dno ponechať s prirodzeným povrchom.
25. Križovanie vodných tokov realizovať kolmo na os toku.
26. Zamedziť vstup mechanizmov do koryta vodných tokov.
27. „Stoku I“ realizovať v ochrannom pásme chráneného stromu iba za predpokladu získania výnimky na umiestnení stavby v ochrannom pásme chráneného stromu, zväziť zmenu trasy spôsobom, aby nezasahovala do ochranného pásma.
28. V prípade kolízie navrhovanej trasy kanalizácie s brehovými porastami a drevinami rastúcimi mimo les a nutnosti ich výrubu je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy o súhlas, resp. povolenie na výrub drevín, podľa toho či pôjde o dreviny na pobrežných pozemkoch alebo mimo nich.
29. Všeobecne minimalizovať výruby drevín na nevyhnutnú mieru iba na miesta priamo zasiahnuté výstavbou.
30. Počas realizácie stavebných prác a pohybu ťažkej techniky v bezprostrednej blízkosti drevín v rámci brehových porastov a drevín rastúcich mimo les postupovať a urobiť opatrenia proti možnému poškodeniu drevín (koreňových sústav, kmeňov aj koruny) v súlade s Arboristickým štandardom č. 2: Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, Nitra 2018 a technickou normou STN 83 7010.
31. V prípade ponechania otvorených výkopových jám výkopy zabezpečiť proti pádu a uväzneniu živočíchov vo výkope.
32. Výkopovú zeminu zo stavby, stavebný materiál, odpad a pod. ukladať na vopred určenom a schválenom mieste, mimo územie regionálnych biokoridorov, nadregionálneho biocentra, pobrežných pozemkov (definícia podľa Zákona NR SR č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov) a pozemkov v 4. stupni ochrany mimo jestvujúcich spevnených plôch v rámci zastavaných plôch a nádvorí, rovnako na týchto pozemkoch neparkovať stroje, mechanizmy.
33. Pri zásypoch a obsypoch je potrebné použiť prednostne pôvodnú výkopovú zeminu, prípadne zeminu, ktorá nebude kontaminovaná semenami, podzemkami alebo úlomkami častí inváznych rastlín, aby sa predišlo nekontrolovanému šíreniu inváznych druhov rastlín a drevín do prírodného prostredia.
34. V trase kanalizácie a z územia dotknutého výstavbou odstrániť pred začiatkom výkopových prác všetky invázne dreviny, kroviny a rastliny (povinnosť podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
35. Odstraňovanie inváznych druhov rastlín realizovať v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MŽP č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov (ďalej len vyhláška).
36. Pri odstraňovaní jedincov druhu javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), agát biely (*Robinia pseudoacacia*) a pajaseň žiakatý (*Ailanthus altissima*) dôsledne zabezpečiť ich odstránenie z lokality a ich vhodnú likvidáciu tak, aby sa zabránilo ich šíreniu do okolia alebo na nové lokality, v súlade s ustanoveniami vyhlášky.

37. Pri odstraňovaní jedincov rodu pohánkovec sp. (Fallopia sp.) dôsledne zabezpečiť odstránenie všetkých nadzemných častí rastliny z lokality a ich vhodnú likvidáciu tak, aby sa zabránilo ich šíreniu do okolia alebo na nové lokality (napr. aj spaľovaním zvyškov na lokalite v súlade s ustanoveniami zákona Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).

38. Pri odstraňovaní inváznych rastlín v koryte a na pobrežných pozemkoch nepoužívať plošne chemický spôsob likvidácie, najmä aplikáciu herbicídov.

39. V blízkosti vodných tokov používať iba mechanizmy a stroje v nezávadnom technickom stave, neumývať, neopravovať mechanizmy a stroje v bezprostrednej blízkosti vodného toku,

40. Vzniknutý odpad likvidovať v súlade s platnou legislatívou.

41. Začiatok stavebných prác s oznámiť Správe CHKO Strážovské vrchy 3 dni vopred.“

Okresný úrad: berie na vedomie. Pripomienky, ktoré okresný úrad vyhodnotil ako opodstatnené sú prenesené do podmienok záväzného stanoviska. Podmienky, ktoré sa týkajú dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať, alebo sú uvádzané duplicitne, nie je potrebné zapracovať do podmienok záväzného stanoviska.

17. Obvodný banský úrad v BB, stanovisko č. OBUBB_1455-2464/2026-I zo dňa 19. 05. 2026, doručené dňa 19. 05. 2026:

„Pre zabezpečenie ochrany a využívania výhradného ložiska štrkopieskov v CHLÚ Malá Bytča je potrebné zmeniť úsek trasovania vodohospodárskeho objektu „VÝTLAK B1“ z pozemkov registra C parcelné číslo 408/37, 408/36, 408/34, 408/32, a 408/33 na pozemky registra C parcelné číslo 394/24, 391/16 a na pôvodne plánovanom pozemku registra C parcelné číslo 403/7 v katastrálnom území Malá Bytča. Realizácia navrhovanej činnosti na pozemkoch registra C parcelné číslo 520/3 a 617 v katastrálnom území Jablonové nie je v kolízii s ochranou a využívaním ložiska stavebného kameňa v CHLÚ Jablonové.

OBÚ v Banskej Bystrici preto v prípade dodržania uvedenej podmienky súhlasí s navrhovanou činnosťou „ODKANALIZOVANIE m.č. BYTČA A OBCÍ V OKRESE BYTČA: SO 04 ODKANALIZOVANIE OBCE PREDMIER, MARŠOVÁ-RAŠOV A m.č. BYTČA-HRABOVÉ a SO 05 ODKANALIZOVANIE OBCÍ JABLONOVÉ A SÚĽOV-HRADNÁ“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z.“

Okresný úrad: berie na vedomie. Podmienku týkajúcu sa zmeny trasovania objektu „VÝTLAK B1“ v CHLÚ Malá Bytča je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a je prenesená do podmienok záväzného stanoviska.

Poznámka okresného úradu k danému stanovisku: Obvodný Banský úrad v Banskej Bystrici zaslal obratom opravu v písaní, ktorá sa týkala chyby v písaní v stanovisku č. OBUBB_1455-2464/2026-I zo dňa 19. 05. 2026 pri parcele registra C KN č. 391/16 – správne má byť uvedené parcela registra C KN č. 391/6. Parcela registra C KN č. 391/6 je prenesená do podmienok záväzného stanoviska.

Pripomienky a požiadavky uplatnené na ústnom pojednávaní:

18. Žilinský samosprávny kraj, pripomienky vznesené v čase prerokovania:

1. Súhlasíme s navrhovanou činnosťou, nepredpokladáme negatívny vplyv na životné prostredie z pohľadu nami sledovaných záujmov.

2. Prizvať na kontrolné dni.

3. Vozovku je potrebné dať do pôvodného stavu v celej šírke.

4. Konkrétne podmienky budú stanovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Okresný úrad: berie na vedomie. Uvedené pripomienky je potrebné uplatniť v konaní o stavebnom zámere. Z uvedeného dôvodu ich nie je potrebné zapracovať do podmienok tohoto záväzného stanoviska.

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

I. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Účelom navrhovanej činnosti je odkanalizovanie obcí Predmier, Maršová-Rašov, Jablonové a Súľov-Hradná a Mestskej časti Hrabové mesta Bytča. Má sa zrealizovať splašková kanalizácia, ktorá odvedie splaškové odpadové vody z uvedených obcí a mestskej časti do existujúcej ČOV Bytča, ktorá je dimenzovaná a povolená aj na objemy a kvalitu splaškových vôd z uvedených obcí a mestskej časti.

Kapacita ČOV Bytča je 28 000 EO. Z tejto kapacity je očakávané nasledujúce znečistenie odpadových vôd, ktoré na ČOV Bytča pritekajú:

BSK5 = 1 680 kg/deň

CHSKCr = 3 360 kg/deň

NL = 1 540 kg/deň

NC = 308 kg/deň

PC = 70 kg/deň

Odpadové vody budú odvedené výtlačným potrubím do existujúcej kanalizačnej šachty v areáli ČOV Bytča. Následne budú čistené v ČOV Bytča. Spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku stavba nerieši.

Splaškové odpadové vody z oboch stavieb budú spoločne odvedené z ČS 1 výtlačkom B1 (HDPE d225 x 13,4 mm o dl. 2 899 m) z obce Predmier do ČOV Bytča.

Samotná navrhovaná činnosť pozostáva z dvoch stavieb a to:

SO 04 Odkanalizovanie obcí Predmier, Maršová – Rašov a m.č. Bytča – Hrabové:

SO 04.1 – Predmier – splašková kanalizácia

SO 04.2 – Maršová - Rašov – splašková kanalizácia

SO 04.3 – Bytča - Hrabové – splašková kanalizácia

SO 04.4 - Čerpace stanice, stavebná časť

SO 04.5 – NN Prípojky k ČS

PS 04.1 – Čerpace stanice - strojnotechnologická časť

PS 04.2 – Čerpace stanice - elektrotechnologická časť a ASRTP

SO 05 Odkanalizovanie obcí Jablonové Súľov – Hradná

SO 05.1 – Jablonové – splašková kanalizácia

SO 05.2 – Súľov - Hradná – splašková kanalizácia

SO 05.3 - Čerpace stanice, stavebná časť

SO 05.4 – NN Prípojky k ČS

PS 05.1 – Čerpace stanice - strojnotechnologická časť

PS 05.2 – Čerpace stanice - elektrotechnologická časť a ASRTP

V rámci navrhovanej činnosti je navrhovaných 44,3042 km kanalizácie, z toho 29,5128 km gravitačnej kanalizácie a 14,7914 km tlakovej kanalizácie. Zároveň je navrhovaných 1 002 šácht (965 ks DN 1000 a 37 ks DN 800) a 20 čerpacích staníc.

V rámci SO 04 Odkanalizovanie obcí Predmier, Maršová – Rašov a m.č. Bytča – Hrabové je navrhovaných 23,7232 km kanalizácie, z toho 16,0528 km gravitačnej kanalizácie a 7,6704 km tlakovej kanalizácie. Zároveň je navrhovaných 520 šácht DN 1000 a 13 čerpacích staníc.

V rámci SO 05 Odkanalizovanie obcí Jablonové Súľov – Hradná je navrhovaných 20,581 km kanalizácie, z toho 13,46 km gravitačnej kanalizácie a 7,121 km tlakovej kanalizácie. Zároveň je navrhovaných 482 šácht DN 1000 a DN 800 a 7 čerpacích staníc.

SO 04.1 – Predmier – splašková kanalizácia

Obec Predmier nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Predmetom tejto stavby je vybudovanie celoobecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci a výtlačného potrubia s napojením na existujúcu kanalizačnú šachtu v areáli ČOV Bytča. Kanalizačné stoky sú navrhnuté z PVC potrubia DN 300, celkovej dĺžky 5 421,0 m. Rúry a tvarovky sú navrhnuté z plnostenného PVC DN 300 s hladkou a plnou neštruktúrovanou stenou s minimálnou tuhosťou SN 12. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z HDPE potrubia PN 10 SDR 17 priemerov d110 x 6,6 mm celkovej dĺžky 839,3 m, d160 x 9,5 celkovej dĺžky 584,00 m, d200 x 11,9 celkovej dĺžky 510,5 m a d225 x 13,4 mm celkovej dĺžky 2 899,0 m. Na stokách je navrhnutých 174 prefabrikovaných kanalizačných šachiet s vnútorným priemerom 1,0 m, osadených na potrubí vo vzdialenosti max. 50 m. Pozostávať budú z prefabrikovaného šachtového dna šachtových skruží, vyrovnávacích prstencov, kónusu a poklopu. Vstup do šachty bude riešený poplastovanými stupačkami. Prestupy potrubia do steny šachty budú riešené cez kanalizačné vložky. Šachtové poklopy budú liatinové, uzamykateľné, s tlmiacou vložkou, bez odvetrania triedy D400.

SO 04.2 – Maršová - Rašov – splašková kanalizácia

Obec Maršová - Rašov nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Predmetom tejto stavby je vybudovanie celoobecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci a výtlačného potrubia s napojením na navrhovanú kanalizačnú sieť obce Predmier. Kanalizačné stoky sú navrhnuté z PVC potrubia DN 300, celkovej dĺžky 4 592,0 m. Rúry a tvarovky sú navrhnuté z plnostenného PVC DN 300 s hladkou a plnou neštruktúrovanou stenou s minimálnou tuhosťou SN 12. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z HDPE potrubia PN 10 SDR 17 priemerov d110 x 6,6 mm celkovej dĺžky 2 067,0 m. Na stokách je navrhnutých 168 prefabrikovaných kanalizačných šachiet s vnútorným priemerom

1,0 m, osadených na potrubí vo vzdialenosti max. 50 m. Pozostávať budú z prefabrikovaného šachtového dna šachtových skruží, vyrovnávacích prstencov, kónusu a poklopu. Vstup do šachty bude riešený poplastovanými stupačkami. Prestupy potrubia do steny šachty budú riešené cez kanalizačné vložky. Šachtové poklopy budú liatinové, uzamykateľné, s tlmiacou vložkou, bez odvetrania triedy D400. Každá nehnuteľnosť bude pripojená na splaškovú kanalizáciu. Kanalizačné odbočenia k nehnuteľnosti sú navrhnuté z PVC rúr DN 150 (DN 200), min. sklon 10 až 20 ‰ a budú zaústené priamo na stoku. Odbočenia budú ukončené revíznou šachtou PVC DN 400 s poklopom. Celkový predpokladaný počet kanalizačných odbočení DN 150 je 265 ks, DN 200 je 9 ks. Revízne šachty nebudú predmetom obstarávania v prípade, že bude investorom stavby navrhovateľ. Revízne šachty (domové) budú súčasťou kanalizačnej prípojky a nebude ich financovať navrhovateľ. V rámci povolenia na stavbu sa budú riešiť iba odbočenia k RD z jednotlivých stôk vyvedené mimo cestné teleso - ostatnú časť kanalizačnej prípojky aj s revíznou šachtou si bude riešiť majiteľ nehnuteľnosti.

SO 04.3 – Bytča - Hrabové – splašková kanalizácia

Mestská časť Bytče – Hrabové nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Predmetom tejto stavby je vybudovanie celoobecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie v mestskej časti Hrabové a výtlačného potrubia s napojením na navrhovanú kanalizačnú sieť obce Predmier. Kanalizačné stoky sú navrhnuté z PVC potrubia DN 300, celkovej dĺžky 5 074,8 m. Rúry a tvarovky sú navrhnuté z plnostenného PVC DN 300 s hladkou a plnou neštruktúrovanou stenou s minimálnou tuhosťou SN 12. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z HDPE potrubia PN 10 SDR 17 priemerov d110 x 6,6 mm celkovej dĺžky 770,6 m. Na stokách je navrhnutých 178 prefabrikovaných kanalizačných šachiet s vnútorným priemerom 1,0 m, osadených na potrubí vo vzdialenosti max. 50 m. Pozostávať budú z prefabrikovaného šachtového dna šachtových skruží, vyrovnávacích prstencov, kónusu a poklopu. Vstup do šachty bude riešený poplastovanými stupačkami. Prestupy potrubia do steny šachty budú riešené cez kanalizačné vložky. Šachtové poklopy budú liatinové, uzamykateľné, s tlmiacou vložkou, bez odvetrania triedy D400. Každá nehnuteľnosť bude pripojená na splaškovú kanalizáciu. Kanalizačné odbočenia k nehnuteľnosti sú navrhnuté z PVC rúr DN 150 (DN 200), min. sklon 10 až 20 ‰ a budú zaústené priamo na stoku. Odbočenia budú ukončené revíznou šachtou PVC DN 400 s poklopom. Celkový predpokladaný počet kanalizačných odbočení DN 150 je 270 ks, DN 200 je 6 ks. Revízne šachty nebudú predmetom obstarávania v prípade, že bude investorom stavby navrhovateľ. Revízne šachty (domové) budú súčasťou kanalizačnej prípojky a nebude ich financovať navrhovateľ. V rámci povolenia na stavbu sa budú riešiť iba odbočenia k RD z jednotlivých stôk vyvedené mimo cestné teleso - ostatnú časť kanalizačnej prípojky aj s revíznou šachtou si bude riešiť majiteľ nehnuteľnosti.

SO 04.4 - Čerpacia stanica, stavebná časť

Čerpacie stanice sú navrhnuté ako spúšťané studne z prefabrikovaných rúr vnútorného priemeru 2,5 m. Koncová ČS celej aglomerácie v obci Predmier je navrhnutá zo skruží DN 3000.

V rámci SO 04 Odkanalizovanie obcí Predmier, Maršová – Rašov a m.č. Bytča – Hrabové sa navrhujú ČS 1 až 5, ČS 1 až ČS 4 a ČS 1 až ČS 3:

SO 04.5 – NN Prípojky k ČS

K čerpacím staniciam bude zrealizovaná NN prípojka z verejnej distribučnej siete SSD.

PS 04.1 – Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť

Prečerpávacía stanica splaškových vôd ČS1 v obci Predmier bude riešená ako podzemná nádrž z prefabrikovaných skruží DN 3000. Všetky ostatné čerpacie stanice budú riešené zo skruží DN 2500, v ktorých budú inštalované 2 x prečerpávacie kalové čerpadlá, ktorých návrhové parametre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke čerpacích staníc. Projekt rieši strojnotechnologické vystrojenie čerpacích staníc, vrátane čerpadiel, nerezových potrubí a armatúr. Všetky ČS sú navrhnuté v tlakovej rade PN 10.

PS 04.2 – Čerpacie stanice - elektrotechnologická časť a ASRTP

Predmetom tohto prevádzkového súboru je návrh nového elektrotechnologického rozvodu silnoprúdu, MaR a ASRTP pre novonavrhované kanalizačné čerpacie stanice splaškov (KPČS). Predmetom projektu je motorická inštalácia v KPČS, meranie výšky hladiny v KPČS, Riadiaci systém KPČS, Zabezpečenie KPČS, Prenosy dát v sieti mobilných operátorov, Ochranné pospájanie v objektoch.

SO 05 Odkanalizovanie obcí Jablonové a Súľov – Hradná:

SO 05.1 – Jablonové – splašková kanalizácia

Obec Jablonové nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Predmetom tejto stavby je vybudovanie celoobecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci a výtlačného potrubia s napojením na navrhovanú kanalizačnú sieť obce Predmier. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z HDPE potrubia PN 10 SDR 17 priemerov d110 x 6,6 mm celkovej dĺžky 559,0 m a d160 x 9,5 mm celkovej dĺžky 2 628,0 m. Kanalizačné stoky sú navrhnuté z PVC potrubia DN 300, celkovej dĺžky 4 239,0 m. Rúry a tvarovky sú navrhnuté z plnostenného PVC DN 300 s hladkou a plnou neštruktúrovanou stenou s minimálnou tuhosťou SN 12. Na stokách je navrhnutých 157 prefabrikovaných kanalizačných šachiet s

vnútorným priemerom 1,0 m, osadených na potrubí vo vzdialenosti max. 50 m. Pozostávať budú z prefabrikovaného šachtového dna, šachtových skruží, vyrovnávacích prstencov, kónusu a poklopu. Vstup do šachty bude riešený poplastovanými stupačkami. Prestupy potrubia do steny šachty budú riešené cez kanalizačné vložky. Šachtové poklapy budú liatinové, uzamykateľné, s tlmiacou vložkou, bez odvetrania triedy D400. Každá nehnuteľnosť bude pripojená na splaškovú kanalizáciu. Kanalizačné odbočenia k nehnuteľnosti sú navrhnuté z PVC rúr DN 150 (DN 200), min. sklon 10 až 20 ‰ a budú zaústené priamo na stoku. Odbočenia budú ukončené revíznou šachtou PVC DN 400 s poklopom. Celkový predpokladaný počet kanalizačných odbočení DN 150 je 320 ks, DN 200 je 4 ks. Revízne šachty nebudú predmetom obstarávania v prípade, že bude investorom stavby navrhovateľ. Revízne šachty (domové) budú súčasťou kanalizačnej prípojky a nebude ich financovať navrhovateľ. V rámci povolenia na stavbu sa budú riešiť iba odbočenia k RD z jednotlivých stôk vyvedené mimo cestné teleso - ostatnú časť kanalizačnej prípojky aj s revíznou šachtou si bude riešiť majiteľ nehnuteľnosti.

SO 05.2 – Súľov - Hradná – splašková kanalizácia

Obec Súľov - Hradná nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Predmetom tejto stavby je vybudovanie celoobecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci a výtlačného potrubia s napojením na navrhovanú kanalizačnú sieť obce Jablonové. Kanalizačné stoky sú navrhnuté z PVC potrubia DN 300, celkovej dĺžky 8 081,0 m. Rúry a tvarovky sú navrhnuté z plnostenného PVC DN 300 s hladkou a plnou neštruktúrovanou stenou s minimálnou tuhosťou SN 12. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z HDPE potrubia PN 10 SDR 17 priemerov d110 x 6,6 mm celkovej dĺžky 90,0 m a d160 x 9,5 mm celkovej dĺžky 3 844,0 m. Na stokách je navrhnutých 325 prefabrikovaných kanalizačných šachiet s vnútorným priemerom 1,0 m, osadených na potrubí vo vzdialenosti max. 50 m. Pozostávať budú z prefabrikovaného šachtového dna šachtových skruží, vyrovnávacích prstencov, kónusu a poklopu. Vstup do šachty bude riešený poplastovanými stupačkami. Prestupy potrubia do steny šachty budú riešené cez kanalizačné vložky. Šachtové poklapy budú liatinové, uzamykateľné, s tlmiacou vložkou, bez odvetrania triedy D400. Každá nehnuteľnosť bude pripojená na splaškovú kanalizáciu. Kanalizačné odbočenia k nehnuteľnosti sú navrhnuté z PVC rúr DN 150 (DN 200), min. sklon 10 až 20 ‰ a budú zaústené priamo na stoku. Odbočenia budú ukončené revíznou šachtou PVC DN 400 s poklopom. Celkový predpokladaný počet kanalizačných odbočení DN 150 je 435 ks, DN 200 je 30 ks. Revízne šachty nebudú predmetom obstarávania v prípade, že bude investorom stavby navrhovateľ. Revízne šachty (domové) budú súčasťou kanalizačnej prípojky a nebude ich financovať navrhovateľ. V rámci povolenia na stavbu sa budú riešiť iba odbočenia k RD z jednotlivých stôk vyvedené mimo cestné teleso - ostatnú časť kanalizačnej prípojky aj s revíznou šachtou si bude riešiť majiteľ nehnuteľnosti.

SO 05.3 - Čerpacia stanica, stavebná časť

Čerpacie stanice sú navrhnuté ako spúšťané studne z prefabrikovaných rúr vnútorného priemeru 2,5 m. Samotné dno ČS bude tvoriť železobetónová doska hr. 400 mm, vystužená vodorovne tržmi a kari sieťou s okami 150 x 150 mm, zakotvenými do steny – do skruže. Po obvode bude utesnená tesniacim bobtnajúcim pásom. Dno ČS bude zabezpečené betónovou monolitickou doskou tak, aby nedošlo k jej nadvihnutiu vztlakovou vodou. Vrch ČS bude tvoriť železobetónový príklop s tromi otvormi. Jeden je pre vstup do ČS rozmerov 600 x 600 mm. Druhý bude pre manipuláciu a obsluhu hrablicového koša, rozmerov 600 x 600 mm. Tretí bude pre montáž a prípadnú manipuláciu so samotnými čerpadlami, rozmerov 1 100 x 600 mm. Všetky tri otvory budú uzatvorené nerezovými, uzamykateľnými poklopami so zaistením proti samovoľnému uzatvoreniu.

SO 05.4 – NN Prípojky k ČS

K čerpacím staniciam bude zrealizovaná NN prípojka z verejnej distribučnej siete SSD.

PS 05.1 – Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť

Čerpacie stanice budú riešené zo skruží DN 2500, v ktorých budú inštalované 2 x prečerpávacie kalové čerpadlá, ktorých návrhové parametre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke čerpacích staníc. Projekt rieši strojnotechnologické vystrojenie čerpacích staníc, vrátane čerpadiel, nerezových potrubí a armatúr. Všetky ČS sú navrhnuté v tlakovej rade PN 10.

PS 05.2 – Čerpacie stanice - elektrotechnologická časť a AS RTP

Predmetom tohto prevádzkového súboru je návrh nového elektrotechnologického rozvodu silnoprúdu, MaR a AS RTP pre novonavrhované kanalizačné čerpacie stanice splaškov (KPČS). Predmetom projektu je motorická inštalácia v KPČS, meranie výšky hladiny v KPČS, Riadiaci systém KPČS, Zabezpečenie KPČS, Prenosy dát v sieti mobilných operátorov, Ochranné pospájanie v objektoch.

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

II.1 POŽIADAVKY NA VSTUPY

Realizácia navrhovanej činnosti predstavuje nasledovné požiadavky na vstupy: záber pôdy, spotreba elektriny, stavebných materiálov a surovín, nároky na pracovnú silu, ako aj napojenie na navrhované a existujúce prvky technickej a dopravnej infraštruktúry.

Záber pôdy

Výstavba navrhovaných kanalizačných potrubí bude realizovaná prevažne v komunikáciách a v zelených pásoch. V dôsledku realizácie ČS a šácht dôjde k trvalým záberom pôdy. V prípade ostatných stavebných objektov dôjde k dočasným záberom pôd.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizáciou navrhovanej činnosti edôjde aj k zásahom do chránených pôd. V súčasnosti nie je možné uviesť predpokladaný dočasný a trvalý záber pôdy, tie budú určené v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, po detailnejšom zameraní trasy a situovania jednotlivých navrhovaných stavebných objektov. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalým alebo dočasným záberom lesných pozemkov, ale bude zasahované do ochranných pásiem lesa a to lesných porastov.

Výstavba navrhovanej činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie staveniska budú taktiež pravdepodobne na parcelách situovania navrhovanej činnosti. Presné vymedzenie plôch pre stavebný dvor a dočasné skládky zeminy bude určené dotknutými obcami v rámci projektovej dokumentácie pre navrhovanú činnosť.

Zásobovanie vodou

Voda pre stavebné účely bude zabezpečená z existujúcich rozvodov a zdrojov vody (pitná voda a úžitková voda). Taktiež môže byť pitná voda dovážaná ako balená (pracovníci na stavbe). V súčasnosti nie je možné predikovať predpokladaný odber vody (pitnej a úžitkovej). Potreba vody počas výstavby bude závislá od počtu pracovníkov výstavby a požiadaviek jednotlivých stavebných postupov. Pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti pitná alebo úžitková voda nie je potrebná. Novo navrhovaná kanalizačná sieť pozostáva z potrubí kanalizácie, kanalizačných prípojok a šácht a čerpacích staníc, ktoré si nevyžadujú protipožiarne zabezpečenie stavby.

Ostatné surovinové a energetické zdroje

Pre potreby výstavby navrhovanej činnosti budú potrebné suroviny a materiály, ktoré sú uvedené v rámci časti „Opis technického a technologického riešenia.“ tohto zámeru navrhovanej činnosti. Zdrojmi týchto surovín, materiálov, prvkov, výrobkov a polotovarov budú štandardné ťažobné a dodávateľské organizácie. Vzhľadom na rozsah stavebných prác nie je v súčasnosti možné presne kvantifikovať množstvá potrebných stavebných surovín, materiálov, prvkov, výrobkov a polotovarov. Ich množstvo bude podrobnejšie určené vo vyššom stupni projektovej dokumentácie v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. V rámci výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá ich dovoz na stavenisko, pričom ich výroba sa na stavenisku nepredpokladá. Pre potreby výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti budú potrebné surovinové a materiálové zdroje ako voda, elektrická energia, štrk, kameň, cement, piesok, betón, asfalt, PVC, trávové semená, dreviny na výsadbu a pod., resp. náhradné prvky, materiály a stavebné výrobky a vybavenia stavebných objektov v prípade havarijných alebo poruchových stavov, resp. v prípade ich výmeny z dôvodu zastaranosti, nefunkčnosti alebo na základe potrieb a úsudkov správcov a vlastníkov prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry.

Počas výstavby bude elektrická energia zabezpečená dodávateľom prostredníctvom prenosných dieselaagregátov v potrebnom množstve. Elektrická energia pre centrálné zariadenie staveniska bude dodávaná prostredníctvom napojenia z existujúceho verejného elektrického vedenia, resp. budovanými prípojkami elektrickej energie. Spotreba elektrickej energie pre potreby výstavby bude definovaná v rámci projektovej dokumentácie pre navrhovanú činnosť (nároky na odber zatiaľ nie sú špecifikované).

Čerpacie stanice budú napojené káblovými NN prípojkami, ktoré sa napoja na verejný rozvod elektrickej energie. Napájacie body budú dohodnuté s prevádzkovateľom rozvodov elektrickej energie. Na káblovej prípojke sa osadí elektrický rozvádzač a rozvádzač pre technologické vystrojenie čerpaciej stanice.

Elektrické zariadenia a káble budú proti skratom a preťaženiu chránené ističmi.

Elektrickú energiu potrebnú počas výstavby je možné zabezpečiť po prerokovaní so správcom a prevádzkovateľom existujúcich elektrických rozvodov, pripojením sa na verejnú el. sieť NN na území mesta alebo obce a zriadením staveniskovej elektrickej prípojky cez staveniskový rozvádzač so samostatným meraním spotreby elektrickej energie. V prípade potreby elektrickej energie pre pretláčanie môže byť použitý naftový agregát.

Napojenie každej čerpacej stanice, resp. ostatných navrhovaných stavebných objektov na elektrickú energiu bude z existujúceho distribučného káblového vedenia NN. Pri každej čerpacej stanici je umiestnený plastový rozvádzač, ktorý sa bude skladať z troch častí a to elektromerový (RE), technologický rozvádzač (RM) a dátový (RDT). Rozvádzač bude na verejne prístupnom mieste v blízkosti čerpacej stanice, osadený na betónovom základe do ktorého budú ukotvené.

Predpokladaná ročná a denná spotreba elektrickej energie bude zadefinovaná v rámci projektovej dokumentácie pre navrhovanú činnosť.

Nároky na dopravu

Stavebný materiál bude na stavbu dopravovaný po jestvujúcich komunikáciách. Po vyznačených trasách bude dopravovaný aj výkop a nepotrebný materiál zo stavby. Hlavnou dopravnou trasou pre dopravu materiálov budú cesty I/61, II/507, III/2003 a III/2004 a miestne komunikácie, poľne cesty alebo dotknuté pozemky. Intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zanedbateľná (kontrola a oprava súčastí navrhovanej kanalizácie a čerpacích staníc).

Celá trasa kanalizačnej siete, čerpacích staníc a šácht bude prístupná v čase výstavby a prevádzky zo štátnych ciest, miestnych komunikácií, poľných ciest a obslužných komunikácií, prístupových plôch. Práce na cestných komunikáciách sa môžu vykonávať len na základe schváleného projektu organizácie dopravy a dopravného značenia. Tam, kde z dôvodu prác nastane potreba dočasného uzatvorenia úseku existujúcej cestnej komunikácie, chodníka alebo dôjde k obmedzeniu premávky alebo uzávierky, zhotoviteľ zabezpečí a bude udržiavať obchádzku predmetného úseku.

Počas realizácie stavby dôjde miestne k obmedzeniu dopravy. Počas výstavby je potrebné usmerňovať presun hmôt a mechanizmov po trasách dohodnutých s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Výstavba stokovej siete, čerpacích staníc a šácht bude v koordinácii s dopravným riešením tak, aby jednotlivé komunikácie boli uzavreté, resp. bola obmedzená doprava, na čo najmenší čas.

Súčasťou projektu je aj obnova poškodených komunikácií a spevnených povrchov po realizácii zemných prác. Výstavbou sa naruší konštrukcia vozovky, ktorá po uložení potrubí bude obnovená do pôvodného stavu. Na zásyp ryhy budú v čo najväčšej možnej miere využité vhodné výkopové materiály.

Nároky na pracovné sily

Počet pracovníkov počas výstavby navrhovanej činnosti nie je možné v súčasnosti určiť. Nároky na pracovné sily počas prevádzky navrhovanej činnosti sú minimálne (napr. kontrola zariadení podľa prevádzkového a manipulačného poriadku). Ojedinele bude potrebné zabezpečiť pracovníka na elektroúdržbu a revíziu elektrozariadení.

II.2 ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Vplyvom výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú nasledovné výstupy: znečisťovanie ovzdušia, produkcia odpadových vôd a odpadov, produkcia hluku a vznik vibrácií a osvetlenie.

Zdroje znečistenia ovzdušia

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých navrhovaných stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie...). Doprava surovín a materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzať z dopravy spojennej s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, nakoľko nie je zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcim bezzrážkovom období a to hlavne v období zemných a výkopových prác. Zvýšenie intenzity dopravy navrhovanou činnosťou pri jej výstavbe, ako aj samotná výstavba navrhovanej činnosti v dotknutom území bude mať za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom území. Tieto zdroje znečistenia ovzdušia budú lokálne a dočasné, limitované dobou výstavby.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude predstavovať žiadny významný zdroj znečisťovania ovzdušia, pričom realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne žiadny nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia. Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude iba občasná doprava pre potreby kontroly a údržby súčastí navrhovanej kanalizácie. Z uvedeného vyplýva, že dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v rámci dotknutých obcí počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava a súčasné znečistenie ovzdušia. Emisie z automobilovej dopravy budú závislé od frekvencie automobilovej premávky, poveternostných podmienok, rýchlosti premávky a pomeru osobných motorových vozidiel a nákladných vozidiel na okolitých komunikáciách.

Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítku (existujúce znečistenie ovzdušia, znečistenie ovzdušia z realizácie navrhovanej činnosti a z dopravy súvisiacou s realizáciou navrhovanej činnosti) spĺňa a bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a dlhodobý charakter, ktorého významnosť bude malá.

Odpadové vody

Každá nehnuteľnosť bude pripojená na splaškovú kanalizáciu. Kanalizačné odbočenia k nehnuteľnosti sú navrhnuté z PVC rúr DN 150 (DN 200) a budú zaústené priamo na stoku. Odbočenia budú ukončené revíznou šachtou PVC DN 400 s poklopom. Celkový predpokladaný počet kanalizačných odbočení DN 150 je 1718 ks, DN 200 je 61 ks. Revízne šachty nebudú predmetom obstarávania v prípade, že bude investorom stavby navrhovateľ. Revízne šachty (domové) budú súčasťou kanalizačnej prípojky a nebude ich financovať navrhovateľ. V rámci povolenia na stavbu sa budú riešiť iba odbočenia k rodinným domom z jednotlivých stôk vyvedené mimo cestné teleso - ostatnú časť kanalizačnej prípojky aj s revíznou šachtou si bude riešiť majiteľ nehnuteľnosti.

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú splaškové odpadové vody pracovníkov stavby zachytávané v suchých WC.

Odpady

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti musí pôvodca odpadov pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Odpady produkované počas výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať v troch etapách. Prvá zahŕňa prípravné práce pre potreby staveniska včítane prípadného výrubu drevín. Druhá etapa zahŕňa zemné práce súvisiace s ukladaním navrhovaných prvkov technickej infraštruktúry a výstavbou podzemných častí navrhovanej činnosti a s jej zakladaním. Tretia etapa sa viaže na výstavbu nadzemných častí navrhovanej činnosti a dokončovacie práce. Najväčšie množstvo odpadov bude pri výkopových prácach. Výkopová zemina bude použitá na spätné zasypy a sadovnícke úpravy. Počas výstavby navrhovanej činnosti má byť zhromažďovanie odpadov riešené hlavne vo veľkokapacitných kontajneroch pre stavebný odpad. Počas výstavby okrem stavebných odpadov je predpoklad vzniku aj odpadov z obalov. Odpady vzniknú najmä po rozbaľovaní stavebného materiálu. Odpady vznikajúce počas výstavby navrhovanej činnosti budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane s každým stavebným dodávateľom. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, sa bude nakladať vo vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Výkopové zeminy by mali byť kontrolované na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky budú identifikované, bude sa so zeminami nakladať ako s nebezpečným odpadom podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Taktiež budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde sú dodávatelia povinní počas stavebných prác udržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, pričom výstavbu musia zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. V rámci výstavby SO 05 ODKANALIZOVANIE OBCÍ JABLONOVÉ A SÚĽOV - HRADNÁ vznikne hlavne odpad asfaltový recyklát, zemina a drobný komunálny odpad:

- 17 01 01 betón, kategória odpadu O (množstvo na území obce Jablonové 2 264 t a na území obce Súľov – Hradná 2 596 t),
- 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu O (množstvo na území obce Jablonové 27 540 t a na území obce Súľov – Hradná 21 624 t),
- 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, kategória odpadu O (množstvo na území obce Jablonové 3 615 t a na území obce Súľov – Hradná 8 320 t),
- 15 01 06 zmiešané obaly, kategória odpadu O (množstvo na území obce Jablonové 3 0,1 t a na území obce Súľov – Hradná 0,15 t).

V rámci výstavby SO 04 ODKANALIZOVANIE OBCÍ PREDMIER, MARŠOVÁ – RAŠOV A M.Č. BYTČA - HRABOVÉ vznikne hlavne odpad asfaltový recyklát, zemina a drobný komunálny odpad:

- 17 01 01 betón, kategória odpadu O (množstvo na území obce Predmier 960 t, na území obce Maršová - Rašov 940 t a na území mestskej časti Hrabové 262 t),
- 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu O (množstvo na území obce Predmier 27 540 t, na území obce Maršová - Rašov 19 260 t a na území mestskej časti Hrabové 27 126 t),
- 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, kategória odpadu O (množstvo na území obce Predmier 5 200 t, na území obce Maršová - Rašov 4 390 t a na území mestskej časti Hrabové 4 525 t),
- 15 01 06 zmiešané obaly, kategória odpadu O (množstvo na území obce Predmier 0,1 t, na území obce Maršová - Rašov 0,1 t a na území mestskej časti Hrabové 0,1 t).

Počas prípravných prác a zemných prác bude vznikať výkopová zemina. Zemina bude použitá na spätný zásyp, prebytočná zemina bude odvezená. Miesto dočasnej depónie zeminy bude spresnené pred začatím stavebných prác. Všetky odpady budú skladované tak, aby sa minimalizoval ich účinok na životné prostredie.

Zdroje hluku a vibrácií

Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území je doprava a miestne prevádzky. Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so stavebnou činnosťou a doprava. Zdrojom hluku v území bude počas výstavby predovšetkým nákladná doprava zabezpečujúca dopravu materiálu a technológií na stavbu a ťažké stavebné mechanizmy na stavenisku (nákladné autá, buldozéry, rýpadlá, bagre, zhutňovacie stroje a i.). V porovnaní so súčasným stavom dôjde k zvýšenej hlučnosti jednak priamo na stavenisku ale aj v okolitých komunikáciách, po ktorých budú prepravované materiály a kde budú vykonávané práce. Jedná sa o vplyv časovo obmedzený dobou výstavby, po skončení stavebných a dokončovacích prác tieto zdroje hluku zaniknú. Počas stavebných prác môžu vznikať otrasy a vibrácie vplyvom pôsobenia stavebných a strojných mechanizmov. Jedná sa o súčasť stavebných prác, vibrácie budú mať krátkodobý a lokálny charakter. Ich vplyv možno eliminovať vhodnou stavebnou technológiou a realizáciou prác vo vhodnom ročnom období. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných prácach a doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Intenzity a charakter technických seizmických otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových strojových zariadení, ich uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení budú utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas vlastnej výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej činnosti. Tento vplyv bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, odchádzania a prichádzania. Ich vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. V etape zemných prác a pri pokládke prvkov technickej infraštruktúry budú nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby navrhovanej činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz.

Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej činnosti musia byť dodržané limity ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku a vibrácií v predmetnom území doprava súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti, ktorá je však zanedbateľná (kontrolná a servisná činnosť).

Zdroje žiarenia a iných fyzikálnych polí, zdroje tepla a chladu a vyvolané investície

V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej činnosti nebude používať. O žiarení možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi

elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej činnosti budú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory.

V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používanie zväračských agregátov. Ultrafialové žiarenie sa môže vyskytovať iba krátkodobo po dobu montáže konštrukcií, či technológií pri zvarovaní oblúkom, či plameňom a pritom budú využívané bežné osobné ochranné pomôcky.

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať teplo a zápach, ktoré by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu bude samotná kanalizácia.

S inými významnými výstupmi z prevádzkovania navrhovanej činnosti, ktoré by bolo potrebné podrobne špecifikovať, sa nepočíta.

Očakávané vyvolané investície súvisia s opravami prvkov dopravnej infraštruktúry, ktoré budú zasiahnuté výstavbou navrhovanej činnosti, resp. s výsadbou zelene. V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti známe žiadne iné očakávané vyvolané investície okrem už spomínaných. Medzi vyvolané investície možno zaradiť aj terénne úpravy, osadenie dopravného značenia a napojenie navrhovanej činnosti na jestvujúce prvky technickej infraštruktúry. V prípade vzniku možných neočakávaných investícií, ktorých potreba sa ukáže ako nevyhnutná, budú sa riešiť v ďalších krokoch povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, resp. projektového riešenia.

III. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ POSTREDIE

III.1 VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE, NERASTNÉ SUROVINY, GEODYNAMICKÉ JAVY A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Výstavba navrhovaných verejných kanalizačných potrubí bude realizovaná prevažne v komunikáciách a v zelených pásoch.

V dôsledku realizácie ČS a šacht dôjde k trvalým záberom pôdy. V prípade ostatných stavebných objektov dôjde k dočasným záberom pôd.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizáciou navrhovanej činnosti budú na k. ú.:

- Jablonové zasiahnuté pôdne typy s BPEJ 0702042, 0788443, 0790462, 0792685 a 0793673,
- Súľov - Hradná zasiahnuté pôdne typy s BPEJ 0702042, 0763242, 0763442, 0765312, 0769212, 0782682, 0882682, 0882685, 0782782, 0782883, 0788242, 0788442, 0892682 a 0792685,
- Maršová zasiahnuté pôdne typy s BPEJ 0701041, 0714061, 0714065, 0763212, 0763512, 0782683 a 0793672,
- Predmier zasiahnuté pôdne typy s BPEJ 0702005, 0702042, 0706002, 0714061, 0714062, 0793882, 0782672, 0790462 a 0793672. - Hrabové zasiahnuté pôdne typy s BPEJ 0702005, 0782672, 0782772, 0782775 a 0793985,
- Malá Bytča zasiahnuté pôdne typy s BPEJ 0702005 a 0714061.

Ide o pôdy nechránené a skupiny kvality 5. až 9.

V súčasnosti nie je možné uviesť predpokladaný dočasný a trvalý záber pôdy, tie budú určené v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, po detailnejšom zameraní trasy a situovania jednotlivých navrhovaných stavebných objektov. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalým alebo dočasným záberom lesných pozemkov, ale bude zasahované do ochranných pásiem lesa a to lesných porastov na dielcoch:

a) na k. ú. Súľov-Hradná:

- dielec 203, porastová skupina 0,
- dielec 238, porastová skupina 0,
- dielec 174, čiastková plocha b, porastová skupina 0,
- dielec 174, čiastková plocha a, porastová skupina 0,
- dielec 257, porastová skupina 1,
- dielec 256, čiastková plocha a, porastová skupina 0,
- dielec 258, porastová skupina 0,
- dielec 259, porastová skupina 0,
- dielec 173, čiastková plocha b, porastová skupina 0,
- dielec 173, čiastková plocha a, porastová skupina 0,
- dielec 275, čiastková plocha g, porastová skupina 0,
- dielec 275, čiastková plocha f, porastová skupina 0,
- dielec 274, čiastková plocha b, porastová skupina 0,

b) na k. ú. Jablonové:

- dielec 169, čiastková plocha b, porastová skupina 0,
- dielec 169, čiastková plocha a, porastová skupina 0,
- dielec 168, čiastková plocha b, porastová skupina 0,
- dielec 166, porastová skupina 0,
- dielec 283, čiastková plocha e, porastová skupina 0,
- dielec 287, čiastková plocha c, porastová skupina 0,

c) na k. ú. Predmier:

- dielec 160, čiastková plocha b, porastová skupina 0,
- dielec 160, čiastková plocha c, porastová skupina 0,
- dielec 1008, porastová skupina 0,
- dielec 159, čiastková plocha d, porastová skupina 0,
- dielec 159, čiastková plocha a, porastová skupina 0,

d) na k. ú. Hrabové:

- dielec 157, porastová skupina 0,
- dielec 138, čiastková plocha b, porastová skupina 0,
- dielec 139, čiastková plocha a, porastová skupina 0,
- dielec 140, porastová skupina 0,
- dielec 141, čiastková plocha b, porastová skupina 1.

Výstavba navrhovanej činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie staveniska budú taktiež pravdepodobne na parcelách situovania navrhovanej činnosti. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalým alebo dočasným záberom lesných pozemkov, ale bude zasahované do ochranných pásiem lesa, resp. lesných porastov.

Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z dočasného odňatia sa zhŕňa a skladuje pozdĺž rýh pred začiatkom výstavby, respektíve pred začatím prvých zemných prác. Ochranu skládok zabezpečuje investor. Depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením, ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Investor zabezpečí ošetrovanie skládky a následné postupné vrátenie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy do pôvodného kvalitatívneho stavu jednoduchou spätnou rekultiváciou, t.j. do výkopových jám a rýh sa spätne uložia podpovrchové horizonty a po ich hrubom urovnaní sa z depónie rozprestrie skrývka humusového horizontu na celú plochu dočasného odňatia.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa vplyvy na pôdu nepredpokladajú. Priame znečistenie pôdy pri bežnej prevádzke je nepravdepodobné.

Z hľadiska výstavby navrhovanej činnosti môže dôjsť k negatívnym účinkom, ako je zhutnenie, prípadne kontaminácia pôdy, preto je nevyhnutné dôsledne postupovať podľa ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, aby tieto vplyvy nenastali, resp. aby sa čo najviac eliminovali.

Navrhovaná činnosť počas výstavby vzhľadom k svojmu rozsahu nepredstavuje významný zásah do horninového prostredia. Vplyvy na horninové prostredie súvisia najmä so zemnými a terénnymi prácami a so zakladaním a ukladaním navrhovaných stavebných objektov.

Potenciálne možná je kontaminácia horninového prostredia v čase realizácie zemných prác vplyvom úniku pohonných hmôt a mazacích olejov z mechanizmov. Nežiadúci únik znečisťujúcich látok do prostredia je možné eliminovať dodržiavaním technologických postupov počas výstavby a zabezpečením dobrého technického stavu stavebných mechanizmov.

Prípravou terénu pre ukladanie prvkov technickej infraštruktúry a ostatných navrhovaných stavebných objektov je pravdepodobnosť zvýšenia intenzity veternej erózie odkryvom povrchu pôdy, v dôsledku čoho je pravdepodobnosť nárastu prašnosti, z uvedených skutočností dôjde k ovplyvneniu geodynamických javov a síce k zvýšeniu intenzity veternej erózie počas výstavby.

Z charakteru navrhovanej činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia. Hĺbka ukladania prvkov technickej infraštruktúry a hĺbka zakladania navrhovaných stavebných objektov nebudú mať za následok zmeny súčasného stavu horninového prostredia. Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie sa predpokladá do úrovne hĺbky ukladania navrhovaných prvkov technickej infraštruktúry a navrhovaných stavebných objektov a to v súvislosti s výkopovými prácami. Navrhovaná činnosť je navrhnutá tak, aby sa v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia.

Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na nerastné suroviny hoci sa má časť jej realizácie odohrávať v rámci v ložiska (v dobývacom priestore a chránenom ložiskovom území) Malá Bytča pre stavebné nerasty štrkopiesky a piesky organizácie Kamenivo Slovakia a.s. so sídlom Bytča – Hrabové (ťažené ložisko) a to v rámci

poľnej cesty, ktorá umožňuje dopravne obsluhovať okolité pozemky a nie je predpoklad, že by mala byť zrušená a využitá na ťažbu štrkopieskov.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti je potenciálnym rizikom únik znečistených odpadových vôd v dôsledku porušenia tesnosti potrubí. Dodržaním všetkých technologických postupov pri výstavbe čerpacích staníc a kanalizačných potrubí je vznik havárie málo pravdepodobný, minimálne počas trvania ich životnosti. Počas realizácie navrhovanej činnosti nebude významnejšie zasahované do horninového prostredia, reliéfu, pričom nebudú vo významnej miere používané nerastné suroviny a taktiež nebudú závažne ovplyvňované geodynamické a geomorfologické javy v dotknutom území. Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná činnosť počas svojej realizácie nebude mať závažný negatívny vplyv na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu.

Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na vodné útvary v dotknutom území, keďže sa mení doterajší prístup v odvádzaní odpadových splaškových vôd do centrálnej ČOV Bytča, pričom nie je vylúčené, že dochádzalo k úniku splaškových vôd do okolitého pôdneho alebo horninového prostredia, resp. povrchových vodných útvarov. ČOV Bytča je dimenzovaná a povolená aj na objemy a kvalitu splaškových vôd z dotknutých obcí a mestskej časti.

Navrhovaná činnosť tak prispeje k zvýšeniu napojenosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu (o 5 200 obyvateľov) v okrese Bytča.

Na základe uvedeného by sa mal zlepšiť súčasný stav životného prostredia a zabezpečiť by sa mala ochrana vodných útvarov.

III.2. VPLYVY NA OVZDUSIE, MIESTNU KLÍMU A KLIMATICKÉ ZMENY A ICH VPLYV NA NAVRHOVANÚ ČINNOSŤ

Vplyvy na miestnu klímu a klimatické zmeny a ich vplyv na navrhovanú činnosť sa významné nepredpokladajú.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude predstavovať žiadny významný zdroj znečisťovania ovzdušia, pričom realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne žiadny nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia. Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude iba občasná doprava pre potreby kontroly a údržby súčastí navrhovanej kanalizácie. Z uvedeného vyplýva, že dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v rámci dotknutých obcí počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava a súčasné znečistenie ovzdušia.

Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítke (existujúce znečistenie ovzdušia, znečistenie ovzdušia z realizácie navrhovanej činnosti a z dopravy súvisiacou s realizáciou navrhovanej činnosti) spĺňa a bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a dlhodobý charakter, ktorého významnosť bude malá.

III.3. VPLYVY NA HLUKOVÚ SITUÁCIU A DALŠIE FYZIKÁLNE A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území je doprava a miestne prevádzky. Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so stavebnou činnosťou a doprava. Zdrojom hluku v území bude počas výstavby predovšetkým nákladná doprava zabezpečujúca dopravu materiálu a technológií na stavbu a ťažké stavebné mechanizmy na stavenisku (nákladné autá, buldozéry, rýpadlá, bagre, zhutňovacie stroje a i.). V porovnaní so súčasným stavom dôjde k zvýšenej hlučnosti jednak priamo na stavenisku ale aj v okolitých komunikáciách, po ktorých budú prepravované materiály a kde budú vykonávané práce. Jedná sa o vplyv časovo obmedzený dobou výstavby, po skončení stavebných a dokončovacích prác tieto zdroje hluku zaniknú.

Počas stavebných prác môžu vznikať otrasy a vibrácie vplyvom pôsobenia stavebných a strojných mechanizmov. Jedná sa o súčasť stavebných prác, vibrácie budú mať krátkodobý a lokálny charakter. Ich vplyv možno eliminovať vhodnou stavebnou technológiou a realizáciou prác vo vhodnom ročnom období.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku a vibrácií v predmetnom území doprava súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti, ktorá je však zanedbateľná.

V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti.

III.4. VPLYV NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Realizácia navrhovanej činnosti bude prebiehať v území, kde platí I. až III. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V dotknutom území sa z území európskeho významu nachádza (navrhovaná činnosť je čiastočne situovaná aj v rámci neho) SKÚEV0256 Strážovské vrchy. Navrhovaná činnosť je trasovaná v rámci tohto chráneného územia v rámci existujúcej cesty, resp. jej krajnice a to v dĺžke cca 1,7 km.

Vo vzťahu k chráneným živočíšnym druhom výstavba navrhovanej činnosti ich môže ovplyvniť hlukom a vibráciami a samotnými otvorenými výkopmi. Preto sa odporúča ju realizovať mimo obdobie hniezdzenia a vyvážania mláďat (v predmetnom chránenom území). Z hľadiska zásahu v rámci chráneného územia bude potrebné minimalizovať predpokladaný záber pozemkov a práce nevykonávať v období migrácie obojživelníkov, resp. v prípade výkopových prác minimalizovať dĺžku doby, kedy budú otvorené stavebné jamy, aby sa minimalizoval vplyv na tie druhy živočíchov, ktoré by sa v nich mohli ocitnúť a nevedeli by sa z nich dostať von.

V dotknutom území sa z chránených vtáčích území nachádza (navrhovaná činnosť je čiastočne situovaná aj v rámci neho) SKCHVÚ028 Strážovské vrchy. Navrhovaná činnosť je trasovaná v rámci tohto chráneného územia v rámci existujúcej cesty, resp. jej krajnice.

Navrhovaná činnosť zasahuje do CHKO Strážovské vrchy v celej dĺžke na území obce Súľov-Hradná a čiastočne aj na území obce Jablonové. Navrhovaná činnosť zasahuje do ochranného pásma Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly, pričom je trasovaná v ceste alebo v jej pravostrannej krajnici v smere do obce Súľov-Hradná a to v dĺžke cca 1,7 km a čiastočne aj do ochranného pásma Prírodnej pamiatky Súľovský hrádok. Vplyvy na uvedené chránené územia sú obdobné ako pri SKÚEV0256 Strážovské vrchy a aj navrhované opatrenia.

Navrhovaná činnosť zasahuje do ochranného pásma chráneného stromu Lipy v Súľove. V rámci opatrení sa navrhuje trasovanie kanalizácie mimo ochranné pásmo chránených stromov.

Navrhovaná činnosť prechádza cez NRBC2 Súľovské skaly, NRBC1 rieka Váh, RBK5 ekotón severného okraja Strážovských vrchov a RBK8 Javor, pričom je trasovaná prevažne v spevnených plochách a komunikáciách, resp. ich krajniciach.

Navrhovaná činnosť je trasovaná mimo mokrade lokálneho, regionálneho, národného a medzinárodného významu. Vplyvy na uvedené chránené územia sú obdobné ako pri SKÚEV0256 Strážovské vrchy a aj navrhované opatrenia. Vplyvy realizácie navrhovanej činnosti nebudú mať žiadne negatívne vplyvy na tie zložky chránených území, ktoré boli dôvodom ich vyhlásenia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť nebude mať závažný negatívny vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu, resp. na ich integritu.

Výrub drevín podliehajúcich súhlasu na výrub drevín sa predpokladá minimálny. Prípadný výrub drevín je vhodné realizovať v mimo hniezdnom období v termíne od 01.10. do 01.03. daného roka, prípadne po konzultácii s ornitológom.

Z hľadiska ochrany vodných ekosystémov je súčasný spôsob nakladania s odpadovými vodami v území nevyhovujúci. Vybudovaním kanalizačnej siete dôjde k zachytávaniu odpadových vôd, ich čisteniu v ČOV a vypúšťaniu prečistených odpadových vôd do povrchového toku. Týmto spôsobom sa očakáva priaznivý vplyv a zlepšenie súčasného stavu, pretože odpadové vody sa nebudú dostávať do povrchových tokov bez prečistenia.

Navrhovaná činnosť nebude významný negatívny vplyv na prvky RÚSES okresu Bytča.

III.5. VPLYV NA URBÁRNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v záujmovom území, resp. ani na pohľady na ne. Realizácia navrhovanej činnosti významne neovplyvní štruktúru dotknutých sídiel a ani ich architektúru. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy dotknutých obcí a mesta. Stavbou dotknuté pozemky budú upravené do pôvodného stavu. V dotknutých obciach bude potrebné takisto upraviť do pôvodného stavu jednotlivé konštrukcie spevnených plôch a zabezpečiť obnovu zelených plôch. Konečnú úpravu ciest po ukončení výstavby kanalizácie bude potrebné vykonať asfaltovým krytom. Dažďové vody sú odvádzané systémom priekop, jarkov a tratívodov do recipientu, do ktorých sú taktiež odvedené aj povrchové vody z komunikácií. Rozšírenie záchytných priekop na ochranu zastavaného územia proti extravilánovým vodám sa nenavrhuje.

III.6. VPLYV NA OBYVATELSTVO

navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy a obmedzovanie plynulosti dopravy, resp. obmedzovanie dopravnej obsluhy územia. Vplyv výstavby navrhovanej činnosti bude možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.

III.7. SYNERGICKÉ A KUMULATÍVNE VPLYVY

Na základe predchádzajúceho hodnotenia na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom území.

IV. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Pri výstavbe navrhovanej činnosti budú použité certifikované a zdravotne nezávadné materiály. Počas výstavby navrhovanej činnosti predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, zvýšená hlučnosť, znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy a zvýšenie intenzity dopravy po dotknutých komunikáciách. Tieto riziká sú dočasné a čiastočne eliminovateľné technologickými opatreniami a dodržiavaním pracovnej disciplíny.

Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.

V. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Navrhovaná činnosť nebude mať závažný negatívny vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu, resp. na ich integritu. Pozitívom navrhovanej činnosti je realizácia kanalizácie, čo môže mať pozitívny vplyv na prípadné úniky z existujúcich žump do okolitého prostredia a to z dôrazom na skutočnosť, že navrhovaná činnosť je situovaná aj v rámci PHO II. stupňa a teda bude mať pozitívny vplyv na kvalitu podzemných vôd a ich zdrojov.

Keďže pod pojmom biodiverzita sa chápe pestrosť a bohatstvo všetkých druhov organizmov, živočíchov a rastlín a rozmanitosť ich prirodzených alebo umelých stanovišť, tak možno posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na ňu práve prostredníctvom vplyvov na rastlinstvo a živočíšstvo, resp. ich biotopy

VI. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.

VII. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYV S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok)

V súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne relevantné vyvolané súvislosti vo vzťahu k súčasnému stavu životného prostredia v dotknutom území, ktoré nie sú predmetom predchádzajúcich hodnotení.

VIII. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podľa zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povolenia konania k navrhovanej činnosti so zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami.

Záverečné vyhodnotenie

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona EIA vychádzalo zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona EIA, uvedené v prílohe č. 10 k zákonu EIA.

Okresný úrad konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostávajú zachované.

Okresný úrad vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti okresný úrad vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania doručených stanovísk a všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 15 zákona EIA dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 19 zákona EIA, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 6 zákona EIA rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme. Odvolanie sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10111

Doručuje sa

Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča, Slovenská republika
Obecný úrad Predmier, Predmier 169/169, 013 51 Predmier, Slovenská republika
Obec Maršová-Rašov, Maršová - Rašov č. 2, 013 51 Maršová-Rašov, Slovenská republika
Obec Jablonové, okres Bytča, Jablonové 92, 013 52 Jablonové, Slovenská republika
Obec Súľov - Hradná, Súľov - Hradná 65, 013 52 Súľov-Hradná, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia OPaK, , Nám. L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Nám. L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Okresný úrad Bytča, OSŽP-ŠVS,ŠSOPaK,ŠSOH, ŠSOO, Zámok 104, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor CDaPK, Vysokoškôľakov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný, Vysokoškôľakov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor OP - pozemkový referát, Vysokoškôľakov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek kraja, Vysokoškôľakov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškôľakov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, detašované pracovisko Stred , ČSA 7, 832 47 974 01, Slovenská republika
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie , 010 01 Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov , 010 01 Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika