

Dokument je súčasťou výkresovej dokumentácie číslo E24089/19, Lipt.Mikuláš

## VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ

Identifikáciu (opis) ohrozenia a nebezpečenstva	Ohrozená časť tela	Vyhodnotenie ohrození, neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození podľa kritérií				Stanovenie opatrení pre odstránenie ohrozenia a pokyny pre zamestnancov
		A	B	C	D	
<b>Zásah (úraz) elektrickým prúdom pri dotyku neživých častí zariadení pri poruche</b>	celé telo	3	3	2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochrana izolovaním živých častí STN 33 2000-4-41:20199</li> <li>- Ochrana zábranami alebo krytmi STN 33 2000-4-41:2019</li> <li>- Ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN STN 33 2000-4-41:2019</li> <li>- Ochrana doplnkovým pospájaním STN 33-2000-4-41:201907</li> </ul> <p>Inštalácia a všetky použité prvky elektrickej inštalácie musia vo všetkých svojich častiach zodpovedať platným STN. Musia byť vyrobené, montované a prevádzkované tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo výbuchu.</p> <p>Zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky revidované v zmysle STN 33 1500 rovnako ako aj prevádzané pravidelné prehliadky v zmysle uvedenej normy STN 33 1500. Údržbu a obsluhu zariadenia môžu vykonávať len pracovníci zodpovedajúci požiadavkám podľa vyhlášky č.508/2009 zb.</p>

Spracoval: D.Šlauka, Aut.Ing.  
Dňa : 11. Novembra 2019