

ROZVODNÉ SIETE: 3/PEN/AC 230/400V, 50Hz, TN–C

VONKAJŠIE VPLYVY: AA7,AB8,AC1,AD3,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN2, AP1,AQ3,AR2,AS2,BA4,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

OCHRANNÉ OPATRENIA:
základná ochrana–krytím a izoláciou el. predmetov
ochrana pri poruche–samočinným odpojením napájania, ochranným pospájaním a ochranným uzemnením

Pic = 22,857kW
Pik = 2,0kW
s = 0,7
Psc = 16,0kW

ELEKTROMEROVÁ SKRIŇA ER1.0

plastová R 400x1310x245mm, IP44/20, skrat.odolnosť 10kA, HASMA



POZNÁMKA: Prívod a vývody dolnou stenou pilierovej skrine!

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	PARE:
D.Šlauka, Aut.Ing.	D.Šlauka,Aut.Ing.	Ing.M.Salva		
ZDRUŽENÝ URAD: Liptovský Mikuláš				
INVESTOR: Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš				
STAVBA: Automatická tlaková stanica, KN–C 277/29,54, 308/1,6 k.ú. Benice				

OBJEKT:	IBV BENICE SO 02.1 – PRÍPOJKA NN	DATUM:	XI.2019
		FORMAT:	2xA4
		PROJEKT:	PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
ČASŤ:	Elektro	ZÁKAZKA č.:	E24096/19
OBSAH VYKRESU:	ELMEROVÝ ROZVÁDZAČ ER1.0	MIERKA: 0	VYKRES č.: 02