

**VÝKAZ - VYMER: ATS IBV Benice, časť.: 02.160 - Elektroinštalácia**

Spracované Ing.Malobický				Dátum: 29.11.2019		Cena za vypracovanie rozpočtu:			EU
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
1	Hadica KOPEX P36 voľne uložená.	2,0	m						
2	Rúrka inšt.záv.P29 - 42 pevne ul.	4,0	m						P 29
3	Koleno k inšt.rúrke P29 - P42	2,0	m						
4	Rúrka KSX 20	10,0	m						IES+príchytky
5	Rúrka KSX 32	30,0	m						IES+príchytky
6	Hadica FxP 32 (P29)	5,0	m						
7	Vysekanie otvoru pre rozv. do 30-50 kg	1,0	ks						RS1
8	Prestup -otvor cez stenu pre káb.trasu	1,0	ks						tehla aj stropy
9	Tmel protipožiarneho INTUMEX F	1,0	kg						
10	Montáž krabic.rozv. F 204 (6455-11)	6,0	ks						ACIDUR
11	Vyznačenie trasy pre ulož. káblu alebo kanálu	15,0	m						
12	Montáž rozv.do 50 kg	1,0	ks						
13	Vodič CY 1,5 -montáž	10,0	m						zaťahovací
14	Vodič CY 2,5 -montáž	25,0	m						
15	Vodič CY 6 -montáž	2,0	m						
16	CYKY-O 2Dx 1,5 *	6,0	m						
17	CYKY 2Ax 2,5	5,0	m						
18	CYKY-J 3Cx 1,5 *	10,0	m						
19	CYKY 3Dx 1,5 *	7,0	m						
20	CYKY-J 3Cx 2,5 *	15,0	m						
21	CYKY-O 5Dx 2,5	5,0	m						
22	CYKY-J 5Cx 6 *	7,0	m						
23	Ukončenie šnúry-kábla záklop.do 4x25	1,0	ks						
24	Ukonč.vodiča v rozv.do 6 mm vrátane oka	10,0	ks						
25	Spínač.do vlhka vrát.zapoj. č.1TANGO	1,0	ks						IP 44
26	Priestorovývlhkomer HR1 5150	1,0	ks						Systemair
27	Zásuvka do vlhka 230/16 A TANGO	1,0	ks						
28	Zásuvka do vlhka 24/16A	1,0	ks						
29	Zásuvka 400/16 pre TN-S 5 kol.	1,0	ks						
30	Elektr.konvektor 1kW/230V, IP24, VIGO EPK	1,0	ks						s digi reg.
31	Ventilátor do potrubia K100-XL, 59W/230V, IP44	1,0	ks						Systemair
32	Stropné inter. Svietidlo BRIO 1x38W "D"	1,0	ks						AMI
33	Ochranné pospájanie z CY 4	10,0	m						
34	Ochranné pospájanie z CY 6	18,0	m						
35	Ochranné pospájanie z CY 25	10,0	m						
36	Radová sv.do 2,5mm mon.+zap.	50,0	ks						RS 6035-10
37	Koncový diel radov.svorky RS 6035-10	6,0	ks						RS 6035-11
38	Radová sv.do 6 mm mont.+zap.	5,0	ks						RS 6035-20
39	Koncový diel radov.svorky RS 6035-20	2,0	ks						RS 6035-21
40	Koncový diel radov.svorky RS 6035-30	2,0	ks						RS 6035-31
41	Radová sv.do 35 mm mon.+zap.	4,0	ks						komplet
42	Nulový mostík mont.a zapoj. N (PE)15	3,0	ks						RS2,RS3,HR1
43	Transfor.bezpečn.230/24 VA 1000 VA	1,0	ks						Vinuta EN 61558-2-6
44	Kontrólka AVB5 SCHNEIDER	1,0	ks						komplet, biela
45	XAL K178F-núdzový stop červ.hríb Schneider	1,0	ks						
46	Stykač 2-pól.mont.a zap.RSI-20-20,25A	1,0	ks						
47	Prúdový chránič 4-pólový do 40A 30mA	3,0	ks						
48	Prúdový chránič 2-pólový 10-16B A s nadpr.ochr.	1,0	ks						
49	Zvodič prepätia FLP-B+C 90kA	4,0	ks						v TN-S časti
50	Poistkový odpínač OVP 10 do 32 A	2,0	ks						OPV 10/1
51	Istič 1-pól.montáž a zap.do 2 A (B,C)	4,0	ks						cievka st.
52	Istič 1-pól.montáž a zap.do 10A OEZ	2,0	ks						
53	Istič 1-pól.montáž a zap.do 16A OEZ	1,0	ks						

54	Istič 3-pól.montáž a zap. 40 A "B"	2,0	ks	
55	Vypínač MSO40/4	1,0	ks	QS1
56	Cievka vyrážacia SP-LT-A230	1,0	ks	ku QS1
57	Vodič uložený v rozv. CYA 0,5-0,75mm	22,0	m	
58	Vodič uložený v rozv.do 2,5 mm2	6,0	m	Cu
59	Vodič uložený v rozv.do 6 mm2	2,0	m	Cu
60	Skriňa rozvádzača R 600/800/200 IP54/20+strieška	1,0	ks	komplet-RS1
61	Štítok výstražný malý 70 / 100	4,0	ks	
62	Výrobný štítok nitovaný kovový + popis	1,0	ks	
63	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy	8,0	hod	
64	Odborná prehliadka rozv. preskúšanie + atest	10,0	hod	

Medzisúččet:

Odpad na materiál v dĺžkových mierach:

Podružný a pomocný materiál

VC21-M-89 index na montáž rok2019 4

#### Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH:

**EU**