

LEGENDA - existujúce

POTRUBIE VODOVODU, DN 100
H PODZEMNÝ POŽIARNY HYDRANT

LEGENDA - novonavrhované - riešené v inom projekte

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

LEGENDA - novonavrhované

SO 02 - VODOVOD
DN 160 (d 110 x 6,6 mm), SafeTech PE, PE 100 RC /WAVINY/ PN 10, PAS 1075, dl. 272 m
PH1,2 PODZEMNÝ POŽIARNY HYDRANT, DN 80 - 2 ks - vzdušník, kalník
ZVÚS ZEMNÁ VENTILOVÁ UZATVÁRACIA ŠPIRÁVA, DN 100 - 1 ks
ZN ZÁSOBNÁ NÁDRŽ PITNEJ VODY, PODZEMNÁ BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, VODOTESNÁ, VSTUP CEZ POKLOP, 0,8 x 0,6 m, MINIMÁLNY VNÚTORNÝ ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1 ks
ATS NAD ZÁSOBNOU NÁDRŽOU BUDE BETÓNOVÁ ŠACHTA, BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, VODOTESNÁ, VSTUP CEZ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, UMIESTNENÉ AUTOMATICKEJ TLAKOVEJ STANICE ROZMER NÁDRŽE: MINIMÁLNY VNÚTORNÝ ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1 ks
PN PODZEMNÁ POŽIARNA NÁDRŽ, ŽELEZOBETÓNOVÁ VODOTESNÁ, 3 x 2 x 2 m, min. OBJEM 11 m3 2 ks MEDZI SEBOU VZÁJOMNE PREPOJENÉ - SPOLOČNÝ OBJEM min. 22 m3
VS VSAKOVACIA ŠACHTA, BETÓNOVÉ SKRUŽE Ø 1,0 m, UKONČENÉ POKLOPOM Ø 0,6 m, POČET 40 ton - 1 ks
VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- HD-PE, DN 25 (d 32 x 3,0 mm), PE 100, PN 16, SDR 11, dl. 123 m
VS PLASTOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA, "VS", Ø 1,2 m x VÝŠKA 1,5 m - 23 ks
ZVÚS ZEMNÁ VENTILOVÁ SPÍRAVA + UZATVÁRACÍ VENTIL PRE VODOVODNÚ PRÍPOJOVACIU VETVU - 23 ks

SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
"WAVIN KG 2000 PP", SN 10, DN 300 (d 315 x 9,7 mm), dl. 271,0 m
KS KANAL. ŠACHTA SPLAŠ. KANALIZÁCIE, BETÓN, DN 1000, POKLOP 40 ton - 9 ks
Z VODOTESNÁ ŽUMPA, ŽELEZOBETÓN, 3 x 2 x 1,8 m - OBJEM 12,0 m3 - 23 ks
RS KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, PVC, DN 150 (d 160 x 4,7 mm)
KANALIZAČNÁ REVÍZNA ŠACHTA PLAST, BETÓNI "TEC", DN 600 - 23 ks

SO 04 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
"PVC HLADKÉ HRUBOSTENNÉ", WAVIN, SN 8, DN 150 (d 160 x 4,7 mm), dl. 10 m
UV ULIČNÁ VPUSŤ S BAHENNÝM KOŠOM - 7 ks
VZ VSAKOVACIE ZARIADENIE - BETÓNOVÁ NOVÁ VSAKOVACIA STUDŇA Z BETÓN. SKRUŽÍ, DN 1000, min. ht. 3,50 m, VYŠTROKOVANÉ DNO, PREKRYTÁ POKLOPOM, DN 600, NOSNOSŤ 40 TON, DN 1000 - 7 ks

POZNÁMKA:
ZHOTOVITEĽ SI PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ PREKONTROLUJE UMIESTNENIE ZABUDOVANÝCH A OSADENÝCH JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU A ZABEZPEČÍ ICH VYTÝČENIE !
VŠETKY MEDZIOBSTARANIA BUDÚ ZHOTOVITEĽOM KONZULTOVANÉ S PROJEKTANTOM. ZA PRÍPADNÉ ZMENY, KTORÉ BUDÚ VYKONANÉ PRI REALIZÁCII DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDÁ ZHOTOVITEĽ DIELA.

VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Juraj Kružliak	PROJEKT: PSP	TSB PROJECT s.r.o. ŽILINA - ISTEBNÉ
TSB Project, s.r.o. Radničná 21, 011 SK-03 Istebné-hr.			
Ing. Marcel ŠALVA autorizovaný stavebný inžinier mobil: +421 907 788 041 marcel.salva@gmail.com	MIESTO STAVBY: parc.č. KN-C 2774, 2772/29, 2777/54, 3081, 3086 (KNE 3112/3) k.ú. Beňice	OKRES: Lipt. Mikuláš	
	INVESTOR: Tatry Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	CHARAKTER STAVBY: Novostavba	
OBJEKT: IBV BENICE			
ČASŤ: SO 02 - VODOVOD			
OBSAH: Situácia			ČÍSLO VÝKRESU: 01
DÁTUM: Jún / 2019	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 24 - 2019	MIERKA: 1 : 250	FORMÁT: 12 x A4



LEGENDA - existujúce

POTRUBIE VODOVODU, DN 100
H PODZEMNÝ POŽIARNY HYDRANT

LEGENDA - novonavrhované - riešené v inom projekte

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

LEGENDA - novonavrhované

SO 02 - VODOVOD
DN 160 (d 110 x 6,6 mm), SafeTech PE, PE 100 RC /WAVINY/ PN 10, PAS 1075, dl. 272 m
PH1,2 PODZEMNÝ POŽIARNY HYDRANT, DN 80 - 2 ks - vzdušník, kalník
ZVÚS ZEMNÁ VENTILOVÁ UZATVÁRACIA ŠPIRÁVA, DN 100 - 1 ks
ZN ZÁSOBNÁ NÁDRŽ PITNEJ VODY, PODZEMNÁ BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, VODOTESNÁ, VSTUP CEZ POKLOP, 0,8 x 0,6 m, MINIMÁLNY VNÚTORNÝ ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1 ks
ATS NAD ZÁSOBNOU NÁDRŽOU BUDE BETÓNOVÁ ŠACHTA, BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, VODOTESNÁ, VSTUP CEZ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, UMIESTNENÉ AUTOMATICKEJ TLAKOVEJ STANICE ROZMER NÁDRŽE: MINIMÁLNY VNÚTORNÝ ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1 ks
PN PODZEMNÁ POŽIARNA NÁDRŽ, ŽELEZOBETÓNOVÁ VODOTESNÁ, 3 x 2 x 2 m, min. OBJEM 11 m3 2 ks MEDZI SEBOU VZÁJOMNE PREPOJENÉ - SPOLOČNÝ OBJEM min. 22 m3
VS VSAKOVACIA ŠACHTA, BETÓNOVÉ SKRUŽE Ø 1,0 m, UKONČENÉ POKLOPOM Ø 0,6 m, POČET 40 ton - 1 ks
VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- HD-PE, DN 25 (d 32 x 3,0 mm), PE 100, PN 16, SDR 11, dl. 123 m
VS PLASTOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA, "VS", Ø 1,2 m x VÝŠKA 1,5 m - 23 ks
ZVÚS ZEMNÁ VENTILOVÁ SPÍRAVA + UZATVÁRACÍ VENTIL PRE VODOVODNÚ PRÍPOJOVACIU VETVU - 23 ks

SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
"WAVIN KG 2000 PP", SN 10, DN 300 (d 315 x 9,7 mm), dl. 271,0 m
KS KANAL. ŠACHTA SPLAŠ. KANALIZÁCIE, BETÓN, DN 1000, POKLOP 40 ton - 9 ks
Z VODOTESNÁ ŽUMPA, ŽELEZOBETÓN, 3 x 2 x 1,8 m - OBJEM 12,0 m3 - 23 ks
RS KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, PVC, DN 150 (d 160 x 4,7 mm)
KANALIZAČNÁ REVÍZNA ŠACHTA PLAST, BETÓNI "TEC", DN 600 - 23 ks

SO 04 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
"PVC HLADKÉ HRUBOSTENNÉ", WAVIN, SN 8, DN 150 (d 160 x 4,7 mm), dl. 10 m
UV ULIČNÁ VPUSŤ S BAHENNÝM KOŠOM - 7 ks
VZ VSAKOVACIE ZARIADENIE - BETÓNOVÁ NOVÁ VSAKOVACIA STUDŇA Z BETÓN. SKRUŽÍ, DN 1000, min. ht. 3,50 m, VYŠTROKOVANÉ DNO, PREKRYTÁ POKLOPOM, DN 600, NOSNOSŤ 40 TON, DN 1000 - 7 ks

POZNÁMKA:
ZHOTOVITEĽ SI PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ PREKONTROLUJE UMIESTNENIE ZABUDOVANÝCH A OSADENÝCH JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU A ZABEZPEČÍ ICH VYTÝČENIE !
VŠETKY MEDZIOBSTARANIA BUDÚ ZHOTOVITEĽOM KONZULTOVANÉ S PROJEKTANTOM. ZA PRÍPADNÉ ZMENY, KTORÉ BUDÚ VYKONANÉ PRI REALIZÁCII DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDÁ ZHOTOVITEĽ DIELA.

VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Juraj Kružliak	PROJEKT: PSP	TSB PROJECT s.r.o. ŽILINA - ISTEBNÉ
TSB Project, s.r.o. Radničná 21, 011 SK-03 Istebné-hr.			
Ing. Marcel ŠALVA autorizovaný stavebný inžinier mobil: +421 907 788 041 marcel.salva@gmail.com	MIESTO STAVBY: parc.č. KN-C 2774, 2772/29, 2777/54, 3081, 3086 (KNE 3112/3) k.ú. Beňice	OKRES: Lipt. Mikuláš	
	INVESTOR: Tatry Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	CHARAKTER STAVBY: Novostavba	
OBJEKT: IBV BENICE			
ČASŤ: SO 02 - VODOVOD			
OBSAH: Situácia			ČÍSLO VÝKRESU: 01
DÁTUM: Jún / 2019	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 24 - 2019	MIERKA: 1 : 250	FORMÁT: 12 x A4