

**Príloha C protokolu č. MT – 13/008020/001 – Predčistenie ČOV: Doplnené priestory:**

<b>PRIESTOR Ostatné priestory</b>				
	Priestor			
<b>KÓD-Vonkajší vplyv</b>	<b>Sedimentačná nádrž č.2</b>	<b>Čerpacia stanica kalu Priestor č.3</b>		
AA-Teplota okolia	AA4	AA5		
AB-Atmosférické podmienky okolia	AB4	AB5		
AC-Nadmorská výška	AC1	AC1		
AD-Výskyt vody	AD3	AD1		
AE-Výskyt cudzích telies	AE3	AE3		
AF-Výskyt korózných alebo znečisťujúcich látok	AF2	AF3		
Mechanické namáhanie				
AG-Náraz	AG1	AG1		
AH-Vibrácie	AH1	AH1		
AJ-Ostatné				
AK-Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1		
AL-Výskyt živočíchov	AL1	AL1		
AM-Elektromagnetické, elektrostatické pôsobenie	-	-		
AN-Slnečné žiarenie	AN2	-		
AP-Seizmické účinky	AP1	AP1		
AQ-Búrková činnosť	AQ1	AQ1		
AR-Pohyb vzduchu	-	AR1		
AS-Vietor	AS1	-		
AT-Snehová pokrývka	AT1	-		
AU-Námraza	AU2	-		
<b>VYUŽITIE POVAHOU:</b>				
BA-Schopnosť osôb	BA4	BA4		
BB-Odpor ľudského tela	BB2	BB2		
BC-Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC3	BC2		
BD-Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1		
BE-Povaha spracovávaných (skladových) látok	BE1	BE1		
<b>KONŠTRUKCIE BUDOVY:</b>				
CA-Konštrukčné alebo stavebné materiály	CA1	CA1		
CB-Konštrukcia budovy	CB1	CB1		

