


ULOŽENIE POTRUBIA V ZEMI

VZOROVÝ PRIEČNY REZ


M 1:25




- LEGENDA:**
- 1. Potrubie DN250 a DN300
 - 2. Zhutnené lôžko hr. 100 mm z piesku na 96% PROCTORA
 - 3. Zhutnený obsyp z piesku na 96% PROCTORA
 - 4. Nezhutnený zásyp z piesku v hr. 300 mm nad potrubím
 - 5. Zhutnený zásyp netriedenou zeminou z výkopu na 96 % PROCTOROVEJ skúšky
 - 6. Príložné paženie
 - 7. Konštrukcia spevnenej plochy (viď príloha vzor. rezov spev. plôch)
 - 8. Vybúranie existujúcej spev. bet. plochy
 - 9. Vyhľadávací vodič CYKY 4 mm²
 - 10. Výstažná fólia modrej farby (PE-300x0.1 mm)

- POZNÁMKA:**
- zahájenie výkopových prác bude pozostávať z odstránenia vrchnej vrstvy nespevnených plôch resp. zeleného pásu v hr. 200 mm, v prípade spevnenej plochy z vybúrania jej konštrukčných vrstiev
 - humusová vrstva bude odvozená na dočasnú skládku zeminy, vybúraný materiál spevnenej plochy bude odvezený na riadenú skládku stavebného odpadu
 - výkopové práce budú vykonávané v otvorenej stavebnej ryhe so zvislými stenami zabezpečenými príložným pažením
 - zhutňovanie v hrúbke 300 mm nad potrubím je neprípustné !!!

PROJEKTANT



BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.
MILETIČOVÁ 23
821 09 BRATISLAVA

NAVRHOL	ING. FÁBIK		
VYPRACOVAL	ING. FÁBIK		
KONTROLOVAL	ING. HOLLÝ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. FÁBIK		
HIP	—		
INVESTOR	Metsa Tissue Slovakia s.r.o.		FIRMA: HYDROTECH a.s. ADRESA: MODRANSKÁ 153 902 01 VINOSADY TEL.: 033/646 1045, 033/646 1046 FAX: 033/646 2224 E-MAIL: hydrotech@hydrotech.sk
STAVBA	Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.		VYHOTOVENIE
SO/PS			
NAZOV VÝKRESU	VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA V ZEMI		
	MIERKA	1:25	
	STUPEŇ	DSP	ZVÄZOK
	DÁTUM	09/2020	E1.2
	FORMÁT	A3	ČÍSLO VÝKRESU
	ZÁK. ČÍSLO	1-20/0137-04	4.
	ARCH. ČÍSLO	M 125	