

•  
• Podľa rozdeľovníka  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Zvolen

OU-ZV-OSZP-2020/018119-002

Ing. Rusnáková/2963

21. 12. 2020

Vec

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 podala dňa 11.12.2020 na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie („tunajší úrad“), žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na vodnú stavbu:

„Zvolen – Hrčkov Jarok II. – Bariny, Verejný vodovod“.

- Jedná sa o líniovú vodnú stavbu v katastrálnom území Zvolen, ktorá sa má nachádzať na parcelách KN E č.5188/8 a KN E č.3080/1 obidve vo vlastníctve mesta Zvolen; KN C č.3160/291 vo vlastníctve Pavla Klča a Anny Klčovej, Zvolen; KN C č.3160/183 vo vlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-73, Zvolen; KN C č.3160/152 vo vlastníctve Igora Matúšku a Anastázie Matúškovej, Zvolen; KN E č.3167/23 vo vlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-73, Zvolen; KN E č.3166/223 a KN E č.3166/118 obidve v spoluvlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-73, Zvolen a Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-74, Zvolen a na parcele KN C č. 3160/278 vo vlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-74, Zvolen. S vlastníkmi uvedených parciel má stavebník zriadené Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s právom uskutočniť na nich predmetnú stavbu.
- Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Zvolen, spoločný obecný úrad, odbor stavebnej správy č.j. SÚ 4281/2019-Lo zo dňa 8.11, právoplatné dňa 17.12.2019
- Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Timko (autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0235\*Z\*A2), Tim projekt, s.r.o., V. P. Tótha č. 17, 960 01 Zvolen, s dátumom vyhotovenia 04/2019, pod číslom zákazky neuvedené.

**POPIS VODNEJ STAVBY:**

V súčasnosti je už v riešenej lokalite vybudovaný jestvujúci verejný vodovod a to hlavná vetva verejného vodovodu z materiálu PVC – tlakové, dimenzie D225 mm (DN200 mm), ktorého trasa je v dotknutom území vedená okrajom lúky pozdĺž jestvujúcej rýchlostnej komunikácii a to smerom od sídliska Zvolen - Západ až k jestvujúcemu areálu mliekarní. Tento jestvujúcu vodovod je napojený na hlavné zásobné potrubie sídliska Zvolen – Západ, jestvujúcu okružnú vodovodnú sieť, oceľ DN700 mm, ktorá je ako hlavné zásobné potrubie vedená zo zásobného vodojemu Sarvaška (2 x 650 m<sup>3</sup> + 1 x 5000 m<sup>3</sup>). Okrem toho je už v blízkosti riešeného územia vybudovaný aj ďalší verejný vodovod z materiálu HD-PE100-Polyetylén, dimenzie D90 mm (DN80 mm), ktorý je napojený na hlavnú vetvu

verejného vodovodu PVC – tlakové, dimenzie D225 mm (DN200 mm) vedenú k areálu mliekarní, keď trasa tohto verejného vodovodu je vedená zeleným pásom (lúkou) až za jestvujúcu miestnu obslužnú prístupovú komunikáciu, vedenú k Záhradkárskej osade Hrčkov jarok I.

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je návrh vybudovania – rozšírenia verejného vodovodu v lokalite Hrčkov Jarok II., Bariny.

Nový vodovod bude slúžiť pre zásobovanie jestvujúcej zástavby v tomto území a to pre jestvujúce záhradkárske osady – Hrčkov Jarok „ZO-02“ a „ZO-03“ pitnou a úžitkovou vodou a výhľadovo aj pre novú budúcu zástavbu v riešenom území v zmysle Územného plánu mesta Zvolen.

Navrhnutý je nový vodovodný rad „1“ v celom rozsahu z materiálu HD-PE100 – Polyetylén, PN10 – SDR 17 - DN80 mm (D90/5,4 mm), celkovej dĺžky 422,50 m, ktorý bude napojený na jestvujúci verejný vodovod HD-PE100 – Polyetylén dimenzie D90 mm (DN80 mm), vybudovaný smerom k záhradkárskej osade Hrčkov Jarok „ZO-01“. Trasa navrhovaného verejného vodovodu bude od napojenia na jestvujúci verejný vodovod HD-PE100 v blízkosti jestvujúcej miestnej obslužnej komunikácie až po svoj koniec – navrhovaný koncový podzemný hydrant „H2=V1“. Súčasťou navrhovaného riešenia bude aj vybudovanie odbočiek pre budúce výhľadové napojenie združených vodovodných prípojok. Jedná sa o vybudovanie celkom 5 kusov odbočení z navrhovaného verejného vodovodu – radu „1“, ktoré budú realizované pomocou HD-PE100 odbočnej hrdlovej elektrotvarovky „SA“ dimenzie D90/63 mm – 2“, keď hneď za odbočením budú osadené hlavné uzávery vody pre budúce združené prípojky – areálový vodovod záhradkárskych osád, šupátko so zemnou súpravou a poklopom dimenzie D63 mm – 2“. Za účelom prípadného odkalenia a odvodušnenia potrubia navrhovaného verejného vodovodu budú na trase riešeného vodovodného radu „1“ osadené dva podzemné hydranty: na zlome nivelety potrubia bude osadený podzemný hydrant „H1=K1“, ktorý bude plniť funkciu kalníka a na konci vodovodu bude osadený koncový podzemný hydrant „H2=V1“ s funkciou vzdušníka. Na potrubí verejného vodovodu bude uložený kovový vodič CY 6 mm<sup>2</sup>, slúžiaci pre budúce vytýčenie potrubia počas prevádzky so zariadením napájacích vývodov v poklope na začiatku a na konci navrhovaného vodovodného radu „1“.

Výpočet potreby vody:

Výpočet potreby vody pre jestvujúcu zástavbu - Záhradkárske osady – Hrčkov jarok „ZO-02“ a „ZO-03“, ktoré budú na riešený vodovod – rad „1“ napojené v I. etape hneď po vybudovaní verejného vodovodu:

- Záhradné chatky – celkom 66 kusov (priemerne pre 1,5 osoby/chatka/deň) – celkom 99 osôb:

Qd = Priemerná denná potreba vody:

$$Qd = 99 \text{ osôb} \cdot 80,0 \text{ l/os/deň} = 7\,920,00 \text{ l/deň} = 0,183 \text{ l/s}$$

(pri 12 hod. využití vody)

$$Qd_{\max.} = Qd \cdot kd = 7\,920,000 \text{ l/deň} \cdot 2,0 = 15\,840,00 \text{ l/deň} = 0,367 \text{ l/s}$$

$$Qh_{\max.} = Qd_{\max.} \cdot kh = 15\,840,000 \text{ l/deň} \cdot 1,8 = 28\,512,00 \text{ l/deň} = 0,660 \text{ l/s}$$

- Polievanie záhradiek:

$$Qd = 200,0 \text{ l/deň/záhradka} \cdot 66 \text{ záhradiek} = 13\,200,00 \text{ l/deň} = 13,20 \text{ m}^3/\text{deň}$$

Ročná potreba vody:

$$Q_{\text{ročné}} = Qd \cdot 240 \text{ dní (sezóna)} = 21,12 \text{ m}^3/\text{deň} \cdot 240 \text{ dní} = 5\,068,80 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) vodného zákona v

rámci vodoprávneho konania podľa § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 21 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní

oznamuje začatie konania

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) od miestneho zisťovania a ústneho konania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť

najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy v stanovenej lehote svoje stanovisko neoznámí, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí.

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku sa môžu účastníci konania pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie, Študentská 12, 4.poschodie v čase úradných hodín u pracovníka, ktorý podanie vybavuje.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bude toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a zároveň bude zverejnené aj na webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Tunajší úrad žiada dotknutú obec – mesto Zvolen, aby predmetnú verejnú vyhlášku spolu s priloženou grafickou prílohou vyvesilo na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli OÚ Zvolen, OSŽP. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia: ..... dátum zvesenia: .....

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Ing. Eduard Bublínec  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZV-OSZP-2020/018119-002

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
Tím projekt, s.r.o., V.P. Tótha 17, 960 01 Zvolen 1  
Mesto Zvolen (OVM), primátorka mesta, stavebný úrad, Námestie slobody 2525, 960 01 Zvolen 1

**OU-ZV-OSZP-2020/018119-0050714/2020**

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 26- 73 Hrčkov Jarok 2, Tulsá 2238/3, 960 01 Zvolen 1  
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 26-74 Hrčkov Jarok 3, K.Šmidkeho 1445/4, 960 01 Zvolen 1  
Pavol Klč, J.Kráľa 1413/5, 960 01 Zvolen 1  
Anna Klčová, J.Kráľa 1413/5, 960 01 Zvolen 1  
Igor Matúška, Tulsá 2461/25, 960 01 Zvolen 1  
Anastázia Matúšková, Tulsá 2461/25, 960 01 Zvolen 1  
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2  
ORHZ-ZV - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ VO ZVOLENE, ORHZ-ZV (OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ VO ZVOLENE), Lieskovská cesta 500/38, 960 01, Zvolen  
OUZV - Okresný úrad Zvolen, OU-ZV-OSZP (ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE), Študentská 2084/12, 961 08, Zvolen  
OUZV - Okresný úrad Zvolen, OU-ZV-OKR (ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA), Študentská 2084/12, 961 08, Zvolen  
OUZV - Okresný úrad Zvolen, OU-ZV-PLO (POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR), Študentská 2084/12, 961 08, Zvolen

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[VEREJNÁ VYHLÁŠKA, Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania, ]
Identifikátor:	OU-ZV-OSZP-2020/018119-0050714/2020

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Eduard Bublínek
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Zvolen
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	22.12.2020 07:01:10
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	22.12.2020 07:01:18
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZV-OSZP-2020/018119-0050714/2020

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Rusnáková Lívia, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu:	Okresný úrad Zvolen IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	22.12.2020
Podpis a pečiatka:	