

## V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

### O z n á m e n i e

#### o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Dňa 23.01.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka: **IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta** zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou **PeTEXO, s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa**, zastúpená konateľkou – Ing. Erikou Petrovou o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb:

#### „SO-05 Vodovod“

V rozsahu:

Navrhovaný vodovod pozostáva z nasledovných vetiev:

VODOVODNÁ PRÍPOJKA TVL	DN100	0,1%	9m	
Vetva „A“	HDPE	d160x9,5	0,1%	547bm
Vetva „B“	HDPE	d110x6,6	0,1%	324bm
Vetva „C“	HDPE	d160x9,5	0,1%	403bm

Pripojovací vodovod je dimenzie DN 150 z materiálu HDPE. Samotný rozvod v území je navrhovaný DN100 a DN150. Verejná časť vodovodu je navrhnutá z rúr HDPE SDR 17,6 , d160x9,5 a HDPE SDR 17,6 , D110x6,6. Pre potreby navrhovaného územia je postačujúca dimenzia DN110, z toho dôvodu je navrhnuté napojenie na existujúci vodovod dimenzie DN100 z liatiny nachádzajúci sa na konci zastavaného územia obce.

#### „SO-06 Splašková kanalizácia“

V rozsahu:

Splašková kanalizácia gravitačná pozostáva z nasledovných vetiev:

Vetva „A“	DN 400	Sklon 0,500%	L= 323,77m
Vetva „B“	DN 400	Sklon 0,500%	L= 272,87m

Splašková kanalizácia je vedená južným smerom. Tu je navrhovaná nová prečerpávacía stanica. Výtlak je potom následne realizovaný do gravitačnej kanalizácie DN400 nachádzajúcej sa na Družstevnej ulici. Do novonavrhovanej čerpacej stanice budú zaústené splaškové vody z nami

navrhovaného územia IBV Šaľa – Pekná cesta. Gravitačnú kanalizáciu navrhujeme z PVC kanalizačných rúr s označením PVC dimenzie DN400 so sklonom 0,500%. Na potrubí budú osadené spojené revízne šachty z prefabrikovaných dielcov DN1000mm. Šachta bude ukončená liatinovým poklopom DN600mm. Šachtové dno sa urobí monolitické podľa zaústenia kanalizácie do šachty. Kanalizačné prípojky – verejná časť sú navrhnuté z potrubia PVC a dimenzie DN150, budú napojené na kanalizačnú vetvu pomocou odbočiek D415/150mm vo vrchnej tretine hlavného rozvodu.

### **SO-07 „Prečerpávacia stanica“**

V rozsahu:

Prečerpávacia stanica je dimenzovaná na plnú kapacitu v zmysle požiadavky územného lánu zóny – t.j. na 1254 obyvateľov. Pre prečerpávanie splaškových vôd je navrhovaná Čerpacia stanica z polyesteru – typ SRT (dodávateľ fy. MEA). Čerpacia stanica je určená k automatickému prečerpávaniu splaškových vôd. Čerpacia stanica SRT je kompaktná sklolaminátová nádrž vyrobená technológiou navíjania sklenených vlákien. V čerpacej stanici sú navrhované dve čerpadlá vybavené rezacím a melúcim zariadením. Čerpadlá sú osadené na dne na kovovom sedle na konci vodiacej konzoly.

### **SO-08 „Tlaková kanalizácia“**

V rozsahu:

Tlaková kanalizácia pozostáva z nasledovnej vetvy:

Vetva „C“ d110x6,6 Sklon 0,100% L= 470,79m.

Z navrhovanej prečerpávacej stanice je navrhovaný výtlak do gravitačnej kanalizácie DN400 z betónu nachádzajúcej sa na konci zastavaného územia obce na Družstevnej ulici. Výtlačné potrubie z prečerpávacej stanice je navrhované z potrubia HDPE PE100 SDR17 – dimenzie d110x6,6.

ktoré sú súčasťou stavby: **„IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra“**  
na parcelách parc. č.: **KN registra „C“ 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16, 2848/17**  
**KN registra „E“ 1393/201**

kat. územie : **Šaľa**  
charakter stavby: **trvalá**

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „správny orgán“) podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

## Oznamuje

začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie

**na deň 22. marca 2018 (t.j. štvrtok) o 9,00 h**

so stretnutím účastníkov na **Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.**

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Miroslava Danišová  
vedúca odboru

Oznámenie sa doručí:

1. IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta
2. PeTEXO, s.r.o., - Ing. Erika Petrová, Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa
3. Ing. Michal Lopatka, Hodská 1372, 924 01 Galanta
4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
5. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu **30 dní** na úradnej tabuli Mesta Šaľa, na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke správneho orgánu **www.minv.sk**

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

\_\_\_\_\_

odtlačok pečiatky, podpis

\_\_\_\_\_

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Mesto Šaľa toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení zašle späť špecializovanému stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Na vedomie:

1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
2. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa –OpaK, OH
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
4. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
7. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepny závod: Galanta, Pázmana 4, 927 01 Šaľa
10. k spisu